

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-815054938-N20-2014
CONTRATO No. OPDAPAS/UJ/COP/033/2014

RECURSOS: PRODDER 2014 / PROPIOS 2014

EN METEPEC PUEBLO MÁGICO, MÉXICO, SIENDO LAS 15:30 HRS. DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2014, EN LA SALA DE JUNTAS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, UBICADO EN LA CALLE DE JOSÉ MA. MORELOS No. 227 NTE., 1° PISO, BARRIO DE SANTA CRUZ, METEPEC, MÉXICO; EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ART. 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE REUNIERON LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA DE LA OBRA DENOMINADA: "INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN AV. 8, EMBOVEDAMIENTO DEL CANAL SAN ISIDRO, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARGEN IZQUIERDO DEL CANAL SAN ISIDRO, PILA-BELLAVISTA, METEPEC.", PARA CELEBRAR LA JUNTA DE ACLARACIONES, OBSERVÁNDOSE LO SIGUIENTE:

No.	PREGUNTAS Y ACLARACIONES
-----	--------------------------

MEZCLAS ASFÁLTICAS EBSA, S.A. DE C.V.	
1.-	P.- ¿Para el desvío el agua solo se considerará bombeo de achique o también habrá obra de desvío? R.- El área de Estudios y Proyectos indica que solamente se cotizará el bombeo de achique y la costalera con las cantidades indicadas en el catálogo de conceptos.
2.-	En CompraNet no aparecen los formatos AL-OPDAPAS-1.1 y ME-OPDAPAS 2.1al 2.22. ¿Nos los pueden proporcionar? R.- Los formatos a los que se hace mención serán subidos nuevamente a la plataforma compraNet.

ANTONIO BERNAL PEDROZA (PERSONA FÍSICA)	
1.-	P.- ¿En los rellenos compactados cuántas pruebas de compactación se deberán considerar? R.- El área de estudios y Proyectos indica que se realizarán los muestreos a cada 100 m ³ .
2.-	P.- En los conceptos 14, 15 y 16 ¿cuál es la unidad de medida? R.- En los tres conceptos la unidad de medida es pozo.
3.-	P.- Los brocales de polietileno en el catálogo se indican de mediana densidad, sin embargo comercialmente existen de tráfico ligero y tráfico pesado, ¿cuál se cotizará? R.- Tráfico pesado.
4.-	P.- En la reparación de descargas domiciliarias ¿se considerará su conexión a la nueva línea? R.- el área de estudios y proyectos, indica que solamente se considerará la reparación.
5.-	P.- en los sondeos ¿se incluirá el corte, ruptura, relleno compactado y reposición de asfalto? R.- si se deberán considerar.
6.-	P.- La descripción de los conceptos de acarreo se indica que son medidos en banco y entre paréntesis también se indica con abundamiento. ¿Se considerará o no el abundamiento en el análisis de precios? R.- En el análisis de precios deberá considerar el abundamiento.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-815054938-N20-2014
CONTRATO No. OPDAPAS/UJ/COP/033/2014

RECURSOS: PRODDER 2014 / PROPIOS 2014


ALTA PRESIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	
1.-	SIN PREGUNTAS

GRUPO INMOBILIARIO TLAHTOANI, S.A. DE C.V.	
1.-	P.- ¿En los conceptos 16 y 17 los cajones son armados con acero? R.- Si, son prefabricados.
2.-	P.- ¿Dónde se utilizará el acero de refuerzo de los conceptos 27, 28 y 29? R.- Se empleará en un cajón que será construido en el sitio de la obra.

ACLARACIONES:

1. Los documentos de la propuesta deberán estar dirigidos al Ing. Alejandro Verduzco Murillo, Director General del OPDAPAS del municipio de Metepec.
2. Los licitantes deberán integrar los precios unitarios de los conceptos de trabajo en correspondencia con las condiciones propias al sitio de los trabajos.
3. Los licitantes deberán considerar los cargos adicionales para el análisis de los precios unitarios que serán aplicados sobre el costo directo, 5 al millar.
4. Los licitantes deberán considerar en sus indirectos los costos por resguardo de los equipos.
5. Los licitantes deberán considerar en los indirectos los costos por señalamientos y equipo de seguridad e higiene que se requieran para el desarrollo de los trabajos.
6. Los licitantes deberán considerar los costos de las pruebas de compactación a las terracerías y de hermeticidad de las tuberías.
7. El capital contable es de \$ 3'500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.)
8. El área de estudios y proyectos hace entrega del catálogo de conceptos modificado el cual se subirá a la Plataforma CompraNet al igual que los planos de proyecto actualizados.

SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 17:15 HRS. DEL MISMO DÍA, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-815054938-N20-2014
CONTRATO No. OPDAPAS/UJ/COP/033/2014**

RECURSOS: PRODDER 2014 / PROPIOS 2014

POR EL ORGANISMO OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE METEPEC

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. ANASTACIO OSORNIO POLO

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

C. MA. DE LA LUZ FRANCO OLIVARES
(REPRESENTANTE)

CONTRALORIA INTERNA

C. SALVADOR MÉNDEZ BERNAL
(SUPLENTE)

POR LAS EMPRESAS:

MEZCLAS ASFÁLTICA EBSA, S.A. DE C.V.

ARQ. VITALIANO GONZÁLEZ ESPINOZA

**ANTONIO BERNAL PEDROZA
(PERSONA FÍSICA)**

ING. ANTONIO BERNAL PEDROZA

**ALTA PRESIÓN EN INGENIERÍA CIVIL,
S.A. DE C.V.**

ARQ. IRIS YOLANDA FABELA MONTES DE OCA

**GRUPO INMOBILIARIO TLAHTOANI,
S.A. DE C.V.**

C. JOSÉ LUIS SOLÍS JENARO