



ANALISIS COMPARATIVO DEL CRECIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO DE: JOCOTITLAN

LOCALIDAD	RESULTADOS						OBSERVACIONES			
	CENSO DE ALUMBRADO 2011		CENSO DE ALUMBRADO 2012		% DE CRECIMIENTO O DECREMENTO					
	CARGA INSTAL KW	TOTAL DE LAMPARAS INST.	CARGA INSTAL KW	TOTAL DE LAMPARAS INST.	CARGA INSTAL KW	TOTAL DE LAMPARAS INST.				
1	306011003020	61DG41H090050005	BARRIO GUADALUPE	5.13	42	5.13	42	0.0	0	
2	306040300424	61DG41H100050010	LOS REYES	36.75	267	34.18	267	-2.6	0	
3	306900100011	61DG41H100050015	ICABECERA MUNICIPAL	91.43	770	93.52	743	2.1	-27	3 Lampara 100 w prendida
4	309601200331	61DG41H100050025	SANTA CRUZ	9.00	72	1.75	14	-7.3	-58	1 Lampara 100 w prendida
5	306011002601	61DG41H100050030	BO. LA TENERIA	8.00	64	8.00	64	0.0	0	1 Lampara 100 w prendida
6	306011003046	61DG41H100050035	SANTA CLARA	2.50	20	5.50	44	3.0	24	2 Lampara 100 w prendida
7	306900100045	61DG41H100050040	MAVORO	17.94	130	14.25	109	-3.7	-22	2 Lampara 100 w prendida
8	306900200023	61DG41H100050045	SN MIGUEL TENOCHTITLAN	46.75	374	46.78	391	2.0	17	1 Lampara 100 w prendida
9	306970503619	61DG41H100050050	LA CONCEPCION CARO	7.63	55	6.75	54	-0.9	-1	
10	306970503635	61DG41H100050060	SAN JUAN COAJOMULCO	5.88	47	19.75	158	13.9	111	
11	306970503627	61DG41H100050155	SANTA MA CITENDEJE	22.50	171	20.68	167	-1.6	-4	1 Lampara 100 w prendida
12	306811003011	61DG41H160050070	SANTA MA. ENDARE	15.06	118	14.25	114	-0.8	-4	
13	306811003054	61DG41H350050075	BARRIO SAN JACINTO	4.38	35	3.75	30	-0.6	-5	
14	306811002988	61DG41H370050080	SANTIAGO CASANDEJE	27.13	217	24.71	200	-2.4	-17	3 Lampara 100 w prendida
15	306811003135	61DG41H570050085	LA MANGA	1.50	12	1.13	9	-0.4	-3	
16	306811101412	61DG41H640050090	LAS ANIMAS VILLETE	5.56	43	7.00	56	1.4	13	
17	306811003143	61DG41H640050095	LA VENTA JOCOTITLAN	3.38	27	3.38	27	0.0	0	
18	306811003036	61DG41H650050100	SIFFARI	4.13	32	3.38	27	-0.8	-5	
19	306811002956	61DG41H750050185	ZACUALPAN	3.13	25	3.00	24	-0.1	-1	
20	306811003003	61DG41H750050190	OJO DE AGUA	5.63	45	5.50	44	-0.1	-1	
21	306811100068	61DG41HD30050165	SANTIAGO YECHE	9.63	77	7.50	60	-2.1	-17	2 Lampara 100 w prendida
22	306811100076	61DG41HD40050200	BARRIO LOS JAVIERES	2.75	22	1.88	15	-0.9	-7	
23	306811100084	61DG41HD50050205	LINDERO	5.38	43	6.38	51	1.0	8	4 Lampara 100 w prendida
24	306811100092	61DG41HD60050210	BOYECHA	5.38	64	6.38	60	1.0	4	
25	306811100106	61DG41HD70050215	MEJE	4.63	37	4.63	37	0.0	0	
26	306811100122	61DG41HD80050220	EJIDO LA PROVIDENCIA	1.00	8	1.00	8	0.0	0	
27	306811100131	61DG41HD90050225	TIACAJUE	6.38	51	6.13	49	-0.3	-2	1 Lampara 100 w prendida
28	306811100149	61DG41HE10050230	BO. 15 DE AGOSTO	5.63	45	5.38	43	-0.3	-2	2 Lampara 100 w prendida
29	306811100157	61DG41HE20050235	SAN DIMAS	3.38	27	1.38	11	-2.0	-16	
30	306811100165	61DG41HE30050240	SAN FRANCISCO CHEJE	32.19	250	25.75	205	-6.4	-44	1 Lampara 100 w prendida
31	306811100173	61DG41HE40050245	BARRIO LA SOLEDAD	6.56	44	5.38	44	-1.2	0	
32	306811100181	61DG41HE50050250	BARRIO LA UNION	4.00	32	3.38	27	-0.6	-5	
33	306811100190	61DG41HE60050255	HUOMETLA	9.13	73	9.13	73	0.0	0	2 Lampara 100 w prendida
34	306811100203	61DG41HE70050260	BO. LA LUZ O LA ERA MAVORO	1.13	9	1.50	12	0.4	3	
35	306811100211	61DG41HE80050265	BARRIO TULA	10.25	82	3.50	28	-6.8	-54	
36	306811100238	61DG41HE90050270	BARRIO ENDAHAVATI	8.38	67	3.63	29	-4.8	-38	
37	306811100220	61DG41HF10050275	BARRIO DEL PROGRESO	5.38	42	2.81	45	-2.6	3	
38	306811100301	61DG41HF20050280	LA PROVIDENCIA II	9.50	72	8.50	76	-1.0	4	
39	306811100319	61DG41HF30050285	SAN JOSE BOQUI	10.00	77	5.38	43	-4.6	-34	
40	306811100327	61DG41HF40050290	CHIVORO	2.25	34	2.50	36	0.3	2	
41	306811100335	61DG41HF50050295	BARRIO BUENA VISTA	2.25	18	2.50	20	0.3	2	
42	306811100343	61DG41HF60050300	BARRIO ENGUINDO	2.63	21	2.63	21	0.0	0	
43	306811100351	61DG41HF70050305	LA VENTA YECHE	1.88	15	1.63	13	-0.3	-2	
44	306811100366	61DG41HF80050310	BARRIO SAN JOAQUIN	7.25	58	7.13	59	-0.1	0	
45	306811100394	61DG41HF90050315	LOMA DE ENDARE	7.50	59	4.63	37	-2.9	-22	
46	306811100674	61DG41HG70050320	EL RUSO	7.25	57	5.75	46	-1.5	-11	
47		61DG41HZ20050325	SAN MARCO COAJOMULCO	4.13	33	5.00	40	0.9	7	1 Lampara 100 w prendida
48		61DG41HZ30050330	BOULEVAR	0.00	0	37.00	74	37.0	74	
49		61DG41HZ40050335	BO. LA LUZ YECHE	2.63	21	6.38	51	3.7	30	3 Lampara 100 w prendida
50		61DG41HZ50050340	ENGACEME	3.38	27	10.96	89	7.6	62	3 Lampara 100 w prendida
			<b>TOTALES</b>	<b>505.15</b>	<b>4,031</b>	<b>520.19</b>	<b>3,985</b>	<b>15.05</b>	<b>-46</b>	

71.6

162060

ING. ELVIS PEREZ AVELINO  
SUPTE. COMERCIAL ZONA

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
REALIZO CENSO

HOJA NUM. 01 DE 01

CONTRATO NUM.

ANTERIOR

ACTUAL

D017173

NUM. DE CUENTA: 61DG41HD50050205

306011100084

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JUNIO DEL 2012  
EN LA POBLACION LINDEROS CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
ENTRADA							0	8	100					800
ESC. PRIMARIA								9	100					900
KINDER								11	100					1.100
KINDER								11	100					1.100
IGLESIA								12	100					1.200
BOULEVARD														
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0		0	51	100	0		0		5.100

**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 5.100 WATTS  
INCLUYENDO EL 25% 6.375 WATTS

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 6,38 x 12HRS. 76,500 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 5,38 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 24 DE JULIO DEL 2011  
DIFERENCIA POR AJUSTAR = 1,00

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

ATLACOMULCO, MEX, A 28 DE JUNIO DEL 2012



ERASTO MIRANDA OLMOS  
EMPLEADO MUNICIPAL QUE INTERVIENE INSTITUCIONAL  
EN EL CENSO TITLAN, MEX.  
2000-2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVIENE EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB



CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JUNIO DEL 2012  
EN LA POBLACIÓN BO SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

HOJA NUM. 01 DE 01  
CONTRATO NUM.  
ANTERIOR ACTUAL  
D017153  
NUM. DE CUENTA: 61DG41H100050025  
309001200331

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)			
BO SANTA CRUZ							0	14	100					1.400
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0		0	14	100	0		0		1.400

**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
 LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 1.400 WATTS  
 INCLUYENDO EL 25% 1.750 WATTS

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 1,75 X 12HRS. 21,000 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
 CGA. INSTALADA ANTERIOR = 9,00 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 24 DE JULIO DEL 2011  
 DIFERENCIA POR AJUSTAR = -7,25

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

ATLACOMULCO, MEX, A 28 DE JUNIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB

ERASTO MIRANDA OLMOS  
EMPLEADO MPAL. QUE INTERVINO  
EN EL CENSO  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLAN, MEX.



HOJA NUM. 01 DE 01

CONTRATO NUM.

ANTERIOR ACTUAL

D017171

NUM. DE CUENTA: 61DG41HD30050195

306011100068

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JUNIO DEL 2012  
 EN LA POBLACIÓN SANTIAGO YECHE CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
 ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
 CLAVE DE MUNICIPIO F048

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP. (W)	CANT.	CAP. (W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
BOULEVAR							0	43	100					4.300
IGLESIA								8	100					800
KIOSCO								9	100					900
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0		0	60	100	0		0		6.000

**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
 LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 6.000 WATTS  
 INCLUYENDO EL 25% 7.500 WATTS

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 7,50 x 12HRS. 90,000 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
 CGA. INSTALADA ANTERIOR = 9,63 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 23 DE JULIO DEL 2011  
 DIFERENCIA POR AJUSTAR = -2,13

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

ATLACOMULCO, MEX, A 27 DE JUNIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
 EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
 CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
 MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
 AGENTE COMERCIAL  
 R.P.E.: 9A7HB



ERASTO MIRANDA OLMOS  
 EMPLEADO MPAL. QUE INTERVINO  
 EN EL CENSO 2009-2012



Comisión Federal de Electricidad

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
DIVISION CENTRO SUR  
ZONA ATLACOMULCO



HOJA NUM. 01 DE 01

CONTRATO NUM.

ANTERIOR ACTUAL

D017268

NUM. DE CUENTA: 61DG41HF50050295

306011100335

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
EN LA POBLACIÓN BARRIO BUENA VISTA CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
CAMINO A CHIVORO								20	100					2.000
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0			20	100	0		0		2.000

RESUMEN DE CARGA CONECTADA

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 2.000 WATTS  
INCLUYENDO EL 25% 2.500 WATTS

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 2,50 x 12HRS. 30,000 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 2,25 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 22 DE JULIO DEL 2011  
DIFERENCIA POR AJUSTAR = 0,25

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

ATLACOMULCO, MEX, A 04 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB

ERASTO MIRANDA OLMO  
EMPLEADO MPAL. QUE INTERVIENE  
EN EL CENSO





HOJA NUM. 01 DE 01  
 CONTRATO NUM.  
 ANTERIOR ACTUAL  
 D017152  
 NUM. DE CUENTA: 61DG41H100050010  
 306040300424

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
 EN LA POBLACIÓN LOS REYES CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
 ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
 CLAVE DE MUNICIPIO F048

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
LOS REYES	4	40	6	65	1	250	800	267	100					26.700
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0		800	267	100	0		0		26.700

**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 800 WATTS  
 LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 26.700 WATTS  
 INCLUYENDO EL 25% 33.375 WATTS

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 34,18 X 12HRS. 410,100 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
 CGA. INSTALADA ANTERIOR = 36,75 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 24 DE JULIO DEL 2011  
 DIFERENCIA POR AJUSTAR = -2,58

ATLACOMULCO, MEX, A 11 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
 EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
 CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
 MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
 AGENTE COMERCIAL  
 R.P.E.. 9A7HB

ERASTO MIRANDA OLMOS  
 EMPLEADO MPAL. QUE INTERVINO EN EL CENSO  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2009-2012

HOJA NUM. 01 DE 01

CONTRATO NUM.

ANTERIOR ACTUAL

D017154

NUM. DE CUENTA: 61DG41H100050030

306011002601

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
EN LA POBLACION LA TENERIA CORRESPONDIENTE AL MPIO. DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
CARRETERA								4	100					400
Bo LA CRUZ								8	100					800
POR DEBAJO DEL PUENTE								7	100					700
JESUS CEDILLO								20	100					2.000
BOULEVAR								12	100					1.200
UNIVERDIDAD								2	100					200
CONASUPO								4	100					400
CAMINO A SANTA CLARA								7	100					700
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0		0	64	100	0	0	0		6.400

RESUMEN DE CARGA CONECTADA

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 6.400 WATTS  
INCLUYENDO EL 25% 8.000 WATTS

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 8,00 X 12HRS. 96,000 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 8,00 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 24 DE JULIO DEL 2011  
DIFERENCIA POR AJUSTAR = 0,00

ATLACOMULCO, MEX, A 11 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB

ERASTO MIRANDA OLMOS  
EMPLEADO MPAL. QUE INTERVINO  
EN EL CENSO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLAN, MEX.  
2002-2012

HOJA NUM. 01 DE 01

CONTRATO NUM.

ANTERIOR ACTUAL

D017155

NUM. DE CUENTA: 61DG41H100050035

306011003046

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
EN LA POBLACION SANTA CLARA CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
ENTRADA								2	100					200
TRATADORA DE AGUA								3	100					300
BOULEVAR								15	100					1.500
AUTOPISTA								5	100					500
CANAL MAVORO								4	100					400
CONVENTO								4	100					400
CARRETERA								11	100					1.100
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0		0	44	100	0		0		4.400

**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 4.400 WATTS  
INCLUYENDO EL 25% 5.500 WATTS

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 5,50 X 12HRS. 66,000 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 2,50 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 24 DE JULIO DEL 2011  
DIFERENCIA POR AJUSTAR = 3,00

ATLACOMULCO, MEX, A 10 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB

ERÁSTO MIRANDA OLMOS  
EMPLEADO MPAL QUE INTERVINO  
EN EL CENSO



HOJA NUM. 01 DE 01

CONTRATO NUM.

ANTERIOR ACTUAL

D017160

NUM. DE CUENTA: 61DG41H100050155

306970503627

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
EN LA POBLACIÓN SANTA MA. CITENDEJE CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP. (W)	CANT.	CAP. (W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
SANTA MA. CITENDEJE							0	167	100					16.700
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0		0	167	100	0	150	0		16.700

**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 16.700 WATTS  
INCLUYENDO EL 25% 20.875 WATTS

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 20,88 X 12HRS. 250,500 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 22,50 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 21 DE JULIO DEL 2011  
DIFERENCIA POR AJUSTAR = -1,63


(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

ATLACOMULCO, MEX, A 10 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB



ERASTO MIRANDA OLMO  
EMPLEADO MPAL. QUE INTERVINO  
EN EL CENSO  
2000-2012



Comisión Federal de Electricidad

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
DIVISION CENTRO SUR  
ZONA ATLACOMULCO



CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
EN LA POBLACION SANTIAGO CASANDEJE CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

HOJA NUM. 01 DE 01  
CONTRATO NUM.  
ANTERIOR ACTUAL  
D017164  
NUM. DE CUENTA: 61DG41H370050080  
306011002988

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP. (W)	CANT.	CAP. (W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
POZO DE AGUA							0	7	100					700
ATRÁS IGLESIA								5	100					500
PRIM. J.M. MORELOS								2	100					200
IGLESIA VIEJA								5	100					500
IGLESIA NUEVA								2	100					200
PRIM. BENITO JUAREZ								22	100					2,200
FRESNO								5	100					500
COMISARIA EJIDAL								9	100					900
A LA PRESA								8	100					800
KINDER J. ORTIZ								12	100					1,200
CRUCERO								1	100					100
SECUNDARIA								6	100					600
JESUS CEDILLO								12	100	1	65			1,265
A CECYTEM								8	100					800
CAMPO DE FUTBOL								9	100					900
TIENDA PARAISO								16	100					1,600
PANTEON								39	100					3,900
SAN MARCOS								2	100					200
CARRETRA					2	250	500	18	100					1,800
CARRETERA SANTIAGO								9	100					900
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		2	250	0	197	100	1	65	0		19,765

RESUMEN DE CARGA CONECTADA

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 19,765 WATTS  
INCLUYENDO EL 25% 24,706 WATTS

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 24,71 x 12HRS. 296,475 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 27,13 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 21 DE JULIO DEL 2011  
DIFERENCIA POR AJUSTAR = -2,42


ATLACOMULCO, MEX, A 09 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB

ERÁSTO MIRANDA OLMOS  
EMPLEADO MPAL. QUE INTERVINO  
EN EL CENSO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLAN, MEX.  
2012-07-09

HOJA NUM. 01 DE 01

CONTRATO NUM.

ANTERIOR ACTUAL

D017166

NUM. DE CUENTA: 61DG41H640050090

306011101412

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
 EN LA POBLACION LAS ANIMAS VILLEGGE CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
 ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
 CLAVE DE MUNICIPIO F048

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
POR LA ENTRADA							0	4	100					400
CAMINO A LA CRUZ								11	100					1.100
ATRÁS DEL KINDER								5	100					500
CAMINO ESC. PRIMARIA								13	100					1.300
HACIENDA VILLAGE								2	100					200
DUCTOS PEMEX								21	100					2.100
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0		0	56	100	0		0		5.600

**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
 LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 5.600 WATTS  
 INCLUYENDO EL 25% 7.000 WATTS

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.


TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 7,00 X 12HRS. 84,000 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
 CGA. INSTALADA ANTERIOR = 5,56 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 22 DE JULIO DEL 2011  
 DIFERENCIA POR AJUSTAR = 1,44

ATLACOMULCO, MEX, A 09 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
 EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
 CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
 MANTENIMIENTO QUE INTERVIÑO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
 AGENTE COMERCIAL  
 R.P.E.: 9A7HB



ERASTO MIRANDA OLMOS  
 EMPLEADO MPAL. QUE INTERVIÑO  
 EN EL CENSO  
 2009-2012



HOJA NUM. 01 DE 01

CONTRATO NUM.

ANTERIOR ACTUAL

D017271

NUM. DE CUENTA: 61DG41HF80050310

306011100386

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
EN LA POBLACION BARRIO SAN JOAQUIN CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP. (W)	CANT.	CAP. (W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
ENTRADA								15	100					1.500
KINDER					1	250	250	2	100					200
IGLESIA								13	100					1.300
PANTEON								3	100					300
BARDA								14	100					1.400
ESCUELA TECNICA								10	100					1.000
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		1	250		57	100	0		0		5.700

**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 5.700 WATTS  
INCLUYENDO EL 25% 7.125 WATTS

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.


TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 7,13 x 12HRS. 85,500 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 7,25 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 22 DE JULIO DEL 2011  
DIFERENCIA POR AJUSTAR = -0,13

ATLACOMULCO, MEX, A 09 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E. 9A7HB



ERASTO MORALES OLIVERA  
EMPLEADO MPAL. QUE INTERVINO EN EL CENSO  
2012



HOJA NUM. 01 DE 01

CONTRATO NUM.

ANTERIOR

ACTUAL

NUM. DE CUENTA: 61DG41HZ20050325

306120705158

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
EN LA POBLACIÓN SAN MARCOS CUAJOMULCO CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP. (W)	CANT.	CAP. (W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
POR LA ENTRADA							0	2	100					200
A LA IGLESIA								16	100					1.600
CAMINO MESA								12	100					1.200
CAMINO SAN JUAN								10	100					1.000
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0		0	40	100	0		0		4.000

RESUMEN DE CARGA CONECTADA

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 4.000 WATTS  
INCLUYENDO EL 25% 5.000 WATTS

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.


TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 5,00 X 12HRS. 60,000 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 4,13 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 21 DE JULIO DEL 2011  
DIFERENCIA POR AJUSTAR = 0,87

ATLACOMULCO, MEX, A 09 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB



ERASTO MIRANDA OLMO  
EMPLEADO MPAL. QUE INTERVINO  
EN EL CENSO



HOJA NUM. 01 DE 01  
CONTRATO NUM.

ANTERIOR ACTUAL  
D017157

NUM. DE CUENTA: 61DG41H100050045

306900200023

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
EN LA POBLACIÓN SN MIGUEL TENOCHTITLAN CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP. (W)	CANT.	CAP. (W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
COL. SATELITE														
EL CRISTO							68	100					6.800	
SAN MIGUEL CENTRO							24	100					2.400	
COL. JUAREZ 1a Y 2a							68	100					6.800	
BO DOLORES							53	100					5.300	
BO SAN ANDRES							21	100					2.100	
COL. LA PRESA							45	100					4.500	
COL. EMILIANO ZAPATA 1a Y 2a	4	100					31	100					3.100	
BO SAN JOSE COAJUMULCO						400	50	100					5.000	
							27	100					2.700	
													0	
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	4	100	0		0	400	387	100	0		0	400	38.700	


**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 400 WATTS  
LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 38.700 WATTS  
INCLUYENDO EL 25% 48.375 WATTS

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 48,78 X 12HRS. 585,300 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 46,75 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 22 DE JULIO DEL 2011  
DIFERENCIA POR AJUSTAR = 2,03

ATLACOMULCO, MEX, A 05 DE JULIO DEL 2012



C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB

ERASTO MIRANDA OLMO  
EMPLEADO MPAL. QUE INTERVINO  
EN EL CENSO



HOJA NUM. 01 DE 01

CONTRATO NUM.

ANTERIOR ACTUAL

D017158

NUM. DE CUENTA: 61DG41H100050050

306970503619

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
EN LA POBLACION LA CONCEPCION CARO CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP. (W)	CANT.	CAP. (W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
CARRETRA SAN FELIPE							0	8	100					800
POR LA ENTRADA								16	100					1.600
POR LA ESCUELA								4	100					400
ULTIMA CALLE								10	100					1.000
IGLESIA								9	100					900
CARRETERA ATLACOMULCO								4	100					400
BODEGA FERTILIZANTES								3	100					300
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0		0	54	100	0		0		5.400

**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 5.400 WATTS  
INCLUYENDO EL 25% 6.750 WATTS

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 6,75 X 12HRS. 81,000 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 7,63 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 21 DE JULIO DEL 2011  
DIFERENCIA POR AJUSTAR = -0,88


ATLACOMULCO, MEX, A 05 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB

ERASTO MIRAVENES BARRIOS  
EMPLEADO MPAL. QUE INTERVINO  
EN EL CENSO 2009-2012





HOJA NUM. 01 DE 01

CONTRATO NUM.

ANTERIOR ACTUAL

D017159

NUM. DE CUENTA: 61DG41H100050060

306970503635

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
EN LA POBLACIÓN SAN JUAN COAJOMULCO CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP. (W)	CANT.	CAP. (W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
CARRETRA							0	12	100					1,200
IGLESIA ARRIBA								20	100					2,000
ATRÁS ESCUEA								2	100					200
LAVADEROS								41	100					4,100
DELEGACION								3	100					300
KIOSCO								4	100					400
CARRETRA SAN FELIPE								3	100					300
PANTEON								3	100					300
ESC. PRIMARIA								5	100					500
CANCHA FUT BOLL								8	100					800
LA PERA								6	100					600
SANTA RITA								51	100					5,100
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0		0	158	100	0		0		15,800

**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 15,800 WATTS  
INCLUYENDO EL 25% 19,750 WATTS

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 19,75 X 12HRS. 237,000 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 5,88 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 21 DE JULIO DEL 2011  
DIFERENCIA POR AJUSTAR = 13,87

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

ATLACOMULCO, MEX, A 05 DE JULIO DEL 2012


C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB

ERASTO MIRANDA OLMOS  
EMPLEADO MPAL. QUE INTERVINO  
EN EL CENSO 2009-2012





HOJA NUM. 01 DE 01

CONTRATO NUM.

ANTERIOR ACTUAL

D017156

NUM. DE CUENTA: 61DG41H100050040

306900100045

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
EN LA POBLACION MAVORO CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
ALVARO LOPEZ							0	11	100					1.100
JOSE MA. VELASCO								2	100					200
JUAN FERNANDEZ								5	100					500
CANCHA BASQUET BOLL								4	100			2	400	1.200
CENTRO DE SALUD								8	100					800
NEZA								9	100					900
MA. REFUGIO								6	100					600
CANAL								3	100					300
ALFREDO DEL MAZO								11	100					1.100
POR LA IGLESIA								10	100					1.000
ANGEL MARIN								6	100					600
JUNTO AUTOPISTA								10	100					1.000
MAXIMILIANO R.								12	100					1.200
POR AUTOPISTA								9	100					900
									100					0
									100					0
									100					0
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0		0	106	100	0	150	2		11.400

RESUMEN DE CARGA CONECTADA

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 11.400 WATTS  
INCLUYENDO EL 25% 14.250 WATTS

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

TOTAL CGA. INSTALADA GENSADA = 14,25 x 12HRS. 171,000 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 17,94 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 21 DE JULIO DEL 2011  
DIFERENCIA POR AJUSTAR = -3,69

ATLACOMULCO, MEX, A 04 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVIENE EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB

ERASTO MIRANDA OLMO  
EMPLEADO MPAL. QUE INTERVIENE  
EN EL CENSO







HOJA NUM. 01 DE 01  
CONTRATO NUM.

ANTERIOR ACTUAL  
D017165

NUM. DE CUENTA: 61DG41H570050085

306011003135

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
EN LA POBLACION LA MANGA CORRESPONDIENTE AL MPIO. DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LAMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP. (W)	CANT.	CAP. (W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
POR LA ENTRADA							0	9	100					900
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0		0	9	100	0		0		900

**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LAMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
LAMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 900 WATTS  
INCLUYENDO EL 25% 1.125 WATTS

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 1,13 x 12HRS. 13,500 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 1,50 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 21 DE JULIO DEL 2011  
DIFERENCIA POR AJUSTAR = -0,38

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

ATLACOMULCO, MEX, A 04 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVIENE EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB



ERASTO MIRANDA OLMOS  
EMPLEADO MPAL. QUE INTERVIENE EN EL CENSO 2000-2002



HOJA NUM. 01 DE 01

CONTRATO NUM.

ANTERIOR ACTUAL

D017167

NUM. DE CUENTA: 61DG41H640050095

306011003143

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
 EN LA POBLACIÓN LA VENTA JOCOTITLAN CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
 ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
 CLAVE DE MUNICIPIO F048

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
POR LA ENTRADA							0	27	100					2.700
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0		0	27		0		0		2.700

**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
 LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 2.700 WATTS  
 INCLUYENDO EL 25% 3.375 WATTS

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 3,38 x 12HRS. 40,500 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
 CGA. INSTALADA ANTERIOR = 3,38 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 21 DE JULIO DEL 2011  
 DIFERENCIA POR AJUSTAR = 0,00


(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

ATLACOMULCO, MEX, A 04 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
 EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
 CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
 MANTENIMIENTO QUE INTERVIENE EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
 AGENTE COMERCIAL  
 R.P.E.: 9A7HB



ERASTO MILANDEH MORALES  
 EMPLEADO MPAL. QUE INTERVIENE  
 EN EL CENSO





HOJA NUM. 01 DE 01

CONTRATO NUM.

ANTERIOR ACTUAL

D017169

NUM. DE CUENTA: 61DG41H750050185

306011002996

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
EN LA POBLACION ZACUALPAN CORRESPONDIENTE AL MPIO. DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP. (W)	CANT.	CAP. (W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
CARRETERA							0	24	100					2.400
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0		0	24	100	0		0		2.400


**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 2.400 WATTS  
INCLUYENDO EL 25% 3.000 WATTS

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 3,00 X 12HRS. 36,000 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 3,13 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 21 DE JULIO DEL 2011  
DIFERENCIA POR AJUSTAR = -0,13

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

ATLACOMULCO, MEX, A 04 DE JULIO DEL 2012



C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB

*[Signature]*  
ERASTO MIRANDA OLIVERO  
EMPLEADO MPAL. QUE INTERVINO EN EL CENSO  
2009-2012





Comisión Federal de Electricidad

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION CENTRO SUR
ZONA ATLACOMULCO



HOJA NUM. 01 DE 01

CONTRATO NUM.

ANTERIOR ACTUAL

D017264

NUM. DE CUENTA: 61DG41HF10050275


306011100220

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012
EN LA POBLACION BARRIO DEL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.
CLAVE DE MUNICIPIO F048

Table with columns: NOMBRE DE LA CALLE, LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA (CANT., CAP.(W)), TOTAL WATTS, LAMPARAS DE OTRO TIPO (\*), TOTAL WATTS. Rows include POR LA ENTRADA, ESCUELA, CARRETERA, and SUMAS (LAMPS. Y WATTS).

RESUMEN DE CARGA CONECTADA
LAMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS
LAMPARAS DE OTRO TIPO(\*) INCLUYENDO EL 25%: 2.250 WATTS
TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 2,81 x 12HRS. 33,750 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 5,38 SEGUN CENSO LEVANTADO EN 24 DE JULIO DEL 2011
DIFERENCIA POR AJUSTAR = -2,56

(\* EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CATODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.



ATLACOMULCO, MEX, A 04 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y
MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS
AGENTE COMERCIAL
R.P.E.: 9A7HB

ERASTO MIRANDA OLMO
EMPLEADO MPAL. QUE INTERVINO
EN EL CENSO





HOJA NUM. 01 DE 01  
CONTRATO NUM.  
ANTERIOR ACTUAL  
D017269  
NUM. DE CUENTA: 61DG41HF60050300  
306011100343

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
EN LA POBLACION BARRIO ENGUINDO CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP. (W)	CANT.	CAP. (W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
ENTRADA								4	100					400
ARCO								17	100					1.700
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0			21	100	0		0		2.100

**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 2.100 WATTS  
INCLUYENDO EL 25% 2.625 WATTS

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 2,63 X 12HRS. 31,500 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 2,63 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 24 DE JULIO DEL 2011  
DIFERENCIA POR AJUSTAR = 0,00

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.


ATLACOMULCO, MEX, A 04 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB

ERASTO MIRANDA OLMOS  
EMPLEADO MPAL. QUE INTERVINO EN EL CENSO  
EN EL CENSO 2009-2012







HOJA NUM. 01 DE 01

CONTRATO NUM.

ANTERIOR ACTUAL

D017273

NUM. DE CUENTA: 61DG41HG70050320

306011100874

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
EN LA POBLACION EL RUSO CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
POR EL PUENTE							0	4	100					400
CAMPO DE FUT BOLL								16	100					1.600
JUNTO AUTOPISTA								26	100					2.600
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0		0	46	100	0	150	0		4.600

**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 4.600 WATTS  
INCLUYENDO EL 25% 5.750 WATTS

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 5,75 X 12HRS. 69,000 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 7,25 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 22 DE JULIO DEL 2011  
DIFERENCIA POR AJUSTAR = -1,50

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.


ATLACOMULCO, MEX, A 04 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB

ERASTO MORALES OLMO  
EMPLEADO MPAL. QUE INTERVINO EN EL CENSO 2009-2012





HOJA NUM. 01 DE 01

CONTRATO NUM.

ANTERIOR ACTUAL

D017254

NUM. DE CUENTA: 61DG41HE20050235

306011100157

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
EN LA POBLACION SAN DIMAS CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP. (W)	CANT.	CAP. (W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
POR LA ENTRADA							0	11	100					1.100
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0		0	11	100	0		0		1.100

**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 1.100 WATTS  
INCLUYENDO EL 25% 1.375 WATTS

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 1,38 x 12HRS. 16,500 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 3,38 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 25 DE JULIO DEL 2011  
DIFERENCIA POR AJUSTAR = -2,00


ATLACOMULCO, MEX, A 03 DE JULIO DEL 2012

C. JOSÉ JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB

ERASTO MIRANDA OLMOS  
EMPLEADO MPAL QUE INTERVINO EN EL CENSO  
JOCOTITLAN, MEX.  
2009-2012





CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
EN LA POBLACION SAN FRANCISCO CHEJE CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

HOJA NUM. 01 DE 01  
CONTRATO NUM.  
ANTERIOR ACTUAL  
D017255  
NUM. DE CUENTA: 61DG41HE30050240  
306011100165

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP. (W)	CANT.	CAP. (W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
CARRETERA							0	44	100					4.400
CAMINO AL PANTEON								5	100					500
CAMPO FUTBOL								9	100					900
POR EL KINDER								47	100					4.700
CENTRO DE SALUD								10	100					1.000
RANCHO PIEDRAS GRANDES								5	100					500
CAMINO SAN JOSE								40	100					4.000
SECUNDARIA								10	100					1.000
ATRÁS IGLESIA								8	100					800
KIOSKO								28	100					2.800
														0
														0
														0
														0
														0
														0
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0		0	206	100	0		0	0	20.600

**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
 LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 20.600 WATTS  
 INCLUYENDO EL 25% 25.750 WATTS

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 25,75 x 12HRS. 309,000 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
 CGA. INSTALADA ANTERIOR = 32,19 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 23 DE JULIO DEL 2011  
 DIFERENCIA POR AJUSTAR = -6,44

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.


ATLACOMULCO, MEX, A 03 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVIÑO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB

ERASTO MIRANDA DOMESTICO  
EMPLEADO MPAL. QUE INTERVIÑO  
EN EL CENSO 2009-2012





Comisión Federal de Electricidad

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION CENTRO SUR
ZONA ATLACOMULCO



HOJA NUM. 01 DE 01

CONTRATO NUM.

ANTERIOR ACTUAL

D017256

NUM. DE CUENTA: 61DG41HE40050245

306011100173

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012
EN LA POBLACION BARRIO LA SOLEDAD CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.
CLAVE DE MUNICIPIO F048

Table with columns: NOMBRE DE LA CALLE, LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA (CANT., CAP.(W)), TOTAL WATTS, LAMPARAS DE OTRO TIPO (\*), TOTAL WATTS. Rows include CARRETERA LOS REYES and CANICUA.

RESUMEN DE CARGA CONECTADA

LAMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS
LAMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 4.300 WATTS
INCLUYENDO EL 25% 5.375 WATTS

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CATODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 5,38 X 12HRS. 64,500 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 6,56 SEGUN CENSO LEVANTADO EN 23 DE JULIO DEL 2011
DIFERENCIA POR AJUSTAR = -1,19


ATLACOMULCO, MEX, A 03 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y
MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS
AGENTE COMERCIAL
R.P.E.: 9A7HB

ERASTO MIRANDA OLMOS
EMPLEADO MPAL. QUE INTERVINO CONSTITUCIONAL
EN EL CENSO JOCOTITLAN, MEX.
2009-2012



HOJA NUM. 01 DE 01

CONTRATO NUM.

ANTERIOR ACTUAL

D017257

NUM. DE CUENTA: 61DG41HE50050250

306011100181

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
EN LA POBLACIÓN BARRIO LA UNION CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
CARRETRA POR LA ENTRADA							0	3	100					300
								24	100					2.400
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0		0	27	100	0		0		2.700

**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
 LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 2.700 WATTS  
 INCLUYENDO EL 25% 3.375 WATTS

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 3,38 X 12HRS. 40,500 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
 CGA. INSTALADA ANTERIOR = 4,00 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 24 DE JULIO DEL 2011  
 DIFERENCIA POR AJUSTAR = -0,63

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.


ATLACOMULCO, MEX, A 03 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB

ERASTO MIRANDA OLMO  
EMPLEADO MPAL. QUE INTERVINO  
EN EL CENSO





HOJA NUM. 01 DE 01

CONTRATO NUM.

ANTERIOR ACTUAL

D017265

NUM. DE CUENTA: 61DG41HF20050280

306011100301

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
EN LA POBLACION BARRIO LA PROVIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP. (W)	CANT.	CAP. (W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
CARRETERA								8	100					800
CENTRO DE SALUD								10	100					1.000
DELEGACION								9	100					900
A LA IGLESIA								9	100					900
A LA CRUZ								17	100					1.700
CARRETERA								15	100					1.500
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0			68	100	8	150	0		6.800

**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 6.800 WATTS  
INCLUYENDO EL 25% 8.500 WATTS

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 8,50 x 12HRS. 102,000 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 9,50 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 24 DE JULIO DEL 2011  
DIFERENCIA POR AJUSTAR = -1,00

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

ATLACOMULCO, MEX, A 03 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB



ERASTO MIRANDA OLMOGAN, MEX.  
EMPLEADO MPAL. QUE INTERVINO  
EN EL CENSO



HOJA NUM. 01 DE 01

CONTRATO NUM.

ANTERIOR ACTUAL

D017266

NUM. DE CUENTA: 61DG41HF30050285

306011100319

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
EN LA POBLACION SAN JOSE BOQUI CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
ENTRADA A MORELOS								8	100					800
DELEGACION								3	100					300
IGLESIA								5	100					500
CARRETARA								4	100					400
CARRETERA YECHE								16	100					1.600
AUDITORIO								7	100					700
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0			43	100	0		0		4.300

**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 4.300 WATTS  
INCLUYENDO EL 25% 5.375 WATTS

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 5,38 x 12HRS. 64,500 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 10,00 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 23 DE JULIO DEL 2011  
DIFERENCIA POR AJUSTAR = -4,63

ATLACOMULCO, MEX, A 03 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB



ERASMO MIRANDA OLMO  
EMPLEADO MPAL. QUE INTERVINO  
EN EL CENSO





HOJA NUM. 01 DE 01  
 CONTRATO NUM.  
 ANTERIOR ACTUAL  
 D017162  
 NUM. DE CUENTA: 61DG41H350050075  
 306011003054

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
 EN LA POBLACION BO. SAN JACINTO CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
 ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
 CLAVE DE MUNICIPIO F048

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP. (W)	CANT.	CAP. (W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
ENTRADA SAN BARTOLO							0	5	100					500
ENTRADA SAN JACINTO								14	100					1.400
POR LA ESCUELA								11	100					1.100
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0		0	30	100	0		0		3.000

**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
 LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 3.000 WATTS  
 INCLUYENDO EL 25% 3.750 WATTS

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 3,75 x 12HRS. 45,000 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
 CGA. INSTALADA ANTERIOR = 4,38 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 23 DE JULIO DEL 2011  
 DIFERENCIA POR AJUSTAR = -0,63

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

ATLACOMULCO, MEX, A 03 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
 EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
 CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
 MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
 AGENTE COMERCIAL  
 R P E: 9A7HB



ERASTO MIRANDA OLIVERA  
 EMPLEADO MPAL. QUE INTERVINO EN EL CENSO





Comisión Federal de Electricidad

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION CENTRO SUR
- ZONA ATLACOMULCO



HOJA NUM. 01 DE 01

CONTRATO NUM.

ANTERIOR ACTUAL

D017258

NUM. DE CUENTA: 61DG41HE60050255
306011100190

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012
EN LA POBLACION HUOMETLA CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.
CLAVE DE MUNICIPIO F048

Table with columns: NOMBRE DE LA CALLE, LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA (CANT., CAP.(W)), TOTAL WATTS, LAMPARAS DE OTRO TIPO (\*), TOTAL WATTS. Rows include: POR LA ENTRADA, CARRETERA, CAMPO DE FUT BOLL, IGLESIA, CARRETERA A SANTIAGO, POR EL POZO, and SUMAS (LAMPS. Y WATTS).

RESUMEN DE CARGA CONECTADA

LAMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS
LAMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 7.300 WATTS
INCLUYENDO EL 25% 9.125 WATTS

(\* EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CATODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 9,13 x 12HRS. 109,500 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 9,13 SEGUN CENSO LEVANTADO EN 25 DE JULIO DEL 2011
DIFERENCIA POR AJUSTAR = 0,00

ATLACOMULCO, MEX, A 02 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y
MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS
AGENTE COMERCIAL
R.P.E.: 9A7HB

ERASTO MIRANDA MOLINOS
EMPLEADO MPAL QUE INTERVINO EN EL CENSO 2009-2012
MEX. CONSTITUCIONAL











HOJA NUM. 01 DE 01

CONTRATO NUM.

ANTERIOR ACTUAL

D017270

NUM. DE CUENTA: 61DG41HF70050305  
306011100351

CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
EN LA POBLACIÓN LA VENTA YECHE CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP. (W)	CANT.	CAP. (W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
POR ENTRADA							0	13	100					1.300
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0		0	13	100			0		1.300

**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 1.300 WATTS  
INCLUYENDO EL 25% 1.625 WATTS

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 1,63 x 12HRS. 19,500 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 1,88 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 25 DE JULIO DEL 2011  
DIFERENCIA POR AJUSTAR = -0,25

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

ATLACOMULCO, MEX, A 29 DE JUNIO DEL 2012



C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB

ERASTO MIRANDA OLMOS  
EMPLEADO MPAL QUE INTERVINO EN EL CENSO









CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JUNIO DEL 2012  
EN LA POBLACIÓN BARRIO TULA CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

HOJA NUM. 01 DE 01  
CONTRATO NUM.  
ANTERIOR D017261 ACTUAL  
NUM. DE CUENTA: 61DG41HE80050265  
306011100211

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)			
CARRETERA ESC. PRIMARIA							7	100					700	
							21	100					2.100	
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0		28	100	0		0		2.800	

**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 2.800 WATTS  
INCLUYENDO EL 25% 3.500 WATTS

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 3,50 x 12HRS. 42,000 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 10,25 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 23 DE JULIO DEL 2011  
DIFERENCIA POR AJUSTAR = -6,75

ATLACOMULCO, MEX, A 23 DE JUNIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVIÑO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB

ERASTO MIRANDA OLMOS  
EMPLEADO MPAL. QUE INTERVIÑO EN EL CENSO 2008-2012



CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
EN LA POBLACION CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

HOJA NUM. 03 DE 03  
CONTRATO NUM.  
ANTERIOR ACTUAL  
D017274  
NUM. DE CUENTA: 51DG41H100050020  
306900100011

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)			
FRESNO														
5 DE MAYO							6	100					600	
BACHILLER S.N.							14	100					1.400	
CALLEJON SOLEDAD							9	100					900	
UNIDAD DE REHABILITACION							6	100					600	
SOLIDARIDAD							16	100					1.600	
BO. LAS FUENTES							10	100					1.000	
ANTONIO DEL VALLE							21	100					2.100	
							5	100					500	
													0	
													0	
													0	
													0	
													0	
													0	
													0	
													0	
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	0		0		0		0	87	100	0			8.700	

**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**  
LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 8.700 WATTS  
INCLUYENDO EL 25% 10.875 WATTS

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 10,88 X 12HRS. 130,500 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 0,00 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 25 DE JULIO DEL 2011  
DIFERENCIA POR AJUSTAR = 10,875

LAMP 743  
KWH 93,52

ATLACOMULCO, MEX, A 12 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB

ERASTO MIRANDA OLMOS  
EMPLEADO MPAL. QUE INTERVINO EN EL CENSO





CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
EN LA POBLACION CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MPIO.DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

HOJA NUM. 02 DE 03

CONTRATO NUM.

ANTERIOR ACTUAL

D017274

NUM. DE CUENTA: 61DG41H100050020  
306900100011

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP. (W)	CANT.	CAP. (W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
ALVARO OBREGON							0	18	100					1.800
MORELOS								25	100					2.500
PRIMO DE VERDAD								25	100					2.500
JESUS CARDOZO								24	100					2.400
LA SOLEDAD								7	100					700
PEDRO LAGUNA								30	100					3.000
RAYON								19	100					1.900
CUITAHUAC								2	100					200
OVIEDO								15	100					1.500
CENTRO Y PARQUE UNIDDO	34	40	13	65			2.205	39	100	2	150	9	400	7.800
CASA BLANCA					1	250	250	19	100			1	65	1.965
BO LAS FUENTES								21	100			1	400	2.500
CALLEJON JUAREZ								5	100					500
MCTEZUMA								5	100					500
HOMBRES LUSTROS								5	100					500
VISTA ALEGRE								4	100					400
LEONA VICARIO								4	100					400
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)	34	40	13	65	1	250	2.455	267	100	2	150	11	400	31.065

**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 2.455 WATTS  
 LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 31.065 WATTS  
 INCLUYENDO EL 25% 38.831 WATTS

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 41,29 x 12HRS. 495,435 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
 CGA. INSTALADA ANTERIOR = 91,43 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 25 DE JULIO DEL 2011  
 DIFERENCIA POR AJUSTAR = -50,1425

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.



ATLACOMULCO, MEX, A 12 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB

ERASTO MIRANDA OLMO  
EMPLEADO MPAL. QUE INTERVINO  
EN EL CENSO



CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO LEVANTADO EL MES DE JULIO DEL 2012  
EN LA POBLACION CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MPIO. DE JOCOTITLAN  
ATENDIDA POR LA AGENCIA DE ATLACOMULCO DE LA ZONA DE ATLACOMULCO.  
CLAVE DE MUNICIPIO F048

HOJA NUM. 01 DE 03

CONTRATO NUM.

ANTERIOR ACTUAL

D017274

NUM. DE CUENTA: 61DG41H100050020  
306900100011

NOMBRE DE LA CALLE	LAMPS. INCANDESC. DE CUARZO Y LUZ MIXTA						TOTAL WATTS	LÁMPARAS DE OTRO TIPO (*)						TOTAL WATTS
	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)		CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	CANT.	CAP.(W)	
ARRASTRADERO							0	12	100					
CRISTO REY								45	100	9	65	2	400	1.200
BENITO JUAREZ								18	100					5.885
MANUEL MANCILLA								9	100					1.800
VALENTIN DAVILA								39	100					900
RAFAEL LAGUNA								9	100					3.900
MELCHOR OCAMPO								11	100					900
IGNACIO ALLENDE								16	100					1.100
5 DE FEBRERO								11	100					1.600
ESCUADRON 201								7	100					1.100
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ								16	100					700
NIGROMANTE								16	100					1.600
VICENTE RIVAPALCIO								2	100					1.600
2 DE ABRIL								43	100					4.300
VILLADA								7	100					700
PORFIRIO DIAZ								25	100					2.500
ERNESTO PERALTA								23	100					2.300
SUMAS (LAMPS. Y WATTS)							0	317	100	9	65	2	400	33.085

**RESUMEN DE CARGA CONECTADA**

LÁMPARAS INCANDESCENTES: 0 WATTS  
LÁMPARAS DE OTRO TIPO(\*) 33.085 WATTS  
INCLUYENDO EL 25% 41.356 WATTS

TOTAL CGA. INSTALADA CENSADA = 41,36 X 12HRS. 496,275 KWH (CONSUMO PROMEDIO DIARIO)  
CGA. INSTALADA ANTERIOR = 0 SEGÚN CENSO LEVANTADO EN 25 DE JULIO DEL 2011  
DIFERENCIA POR AJUSTAR = 0

(\*) EN LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE VAPOR DE MERCURIO, DE SODIO, DE CÁTODO FRIO Y SIMILARES, SE TOMARA SU CAPACIDAD NOMINAL MAS UN 25% PARA CONSIDERAR LA CAPACIDAD EN WATTS DE LOS APARATOS AUXILIARES QUE SE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

ATLACOMULCO, MEX, A 12 DE JULIO DEL 2012

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RAMIREZ PEDRAZA  
EMPLEADO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SERVICIO Y  
MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL CENSO

LIC. VICTOR MANUEL HERNANDEZ SALAS  
AGENTE COMERCIAL  
R.P.E.: 9A7HB

ERASTO MIRANDA OLMOS  
EMPLEADO MPAL. QUE INTERVINO  
EN EL CENSO