

Jueves, 17 de julio de 2014	E.I VIRGINIA POULAT	II Correctivo - Sin Oficio	Se limpiaron bajadas de agua y azotea	SI		N/A	N/A
Jueves, 18 de julio de 2014	E.I FRANCISCO JAVIER GAXIOLA	II Correctivo - Sin Oficio	Se soldo barandal	SI	FRANCISCO	N/A	SOLDADURA # 10
Jueves, 18 de julio de 2014	CTDC CUCURUCHO	II Correctivo - Sin Oficio	Se reparo reja de la entrada	NO	FRANCISCO	Falta soldar	N/A
Jueves, 18 de julio de 2014	CTDC STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se coloco lona nueva en una carpa	SI	DANIEL Y ANTONIO	N/A	1 LONA Y RAFIA
Jueves, 18 de julio de 2014	CECAIN	Evento	Instalacion de evento	SI	FRANCISCO Y RAUL	N/A SILLAS - SONIDO	
Jueves, 18 de julio de 2014	CTDC LOMAS DE SAN JUAN	II Correctivo - Sin Oficio	Se tapo tubería del desague del lavadero con cemento y se resanaron las salidas de agua de la azotea, se cambio apagador y se barrio azotea	SI		N/A	1/2 CEMENTO Y ARENA, 1 BOTE Y MEDIO
Jueves, 18 de julio de 2014	CAM FRIDA KAHLO	II Correctivo - Sin Oficio	Se trasladado andamio y se retiro lona	SI	RAUL, MARIO Y JAVIER	N/A	N/A
martes, 22 de julio de 2014	SUBSISTEMA EL TENAYO	II Correctivo - Sin Oficio	Colocacion de canaleta para el checador	SI	DANIEL	N/A	7 PZA DE CANALETAS, 20 PZA DE PIJAS - 12 PZA TAQUETES - 1 PZA DE CANALEA - 2 PZA DE TAQUETES - 2 PZA PIJAS
martes, 22 de julio de 2014	SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO	II Correctivo - Sin Oficio	Colocacion de canaleta para el checador	SI	DANIEL	N/A	1 PZA CABA UNIVERSAL - 1 PZA CONTACTO POLARIZADO CON TAP - 2 TRAMO CANALETA - 10PIJAS - 10 TAQUETE - CINSTA DE AISLAR - 14 MTS CABLE #14
martes, 22 de julio de 2014	SUBSISTEMA EL TENAYO	II Correctivo - Sin Oficio	Revision y reconexion de pastilla de luz	SI	DANIEL	N/A	N/A
martes, 22 de julio de 2014	SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO	II Correctivo - Sin Oficio	Prestamo de 7 extintores de 4.5 kgs	SI	CESAR	N/A	N/A
martes, 22 de julio de 2014	SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambiaron 4 extintores	SI	CESAR	N/A	N/A
Jueves, 23 de julio de 2014	E.I MADRE TERESA	II Correctivo - Sin Oficio	Colocacion de canaleta para el checador	SI	DANIEL	N/A	1 PZ CANALETA - 1 PZA CONTACTO - 1 PZA CABA UNIVERSAL - 6 PZA PIJAS
Jueves, 23 de julio de 2014	E.I BERTHA VON GLUMER	II Correctivo - Sin Oficio	Colocacion de mezcladora de la tarja	SI		N/A	1 MEZCLADORA
Jueves, 23 de julio de 2014	SUBSISTEMA AMPLIACION GUSTAVO BAZ	II Correctivo - Sin Oficio	Colocacion de canaleta para el checador	SI	DANIEL	N/A	4 PZA DE CANALETA - 15 PIJAS - 5 TAQUETES - 1 CABA UNIVERSAL - 1 CONTACTO DEPLEX POLARIZADO CON TAPA - 5 MTS CABLE #14
Jueves, 24 de julio de 2014	CEDEM	II Correctivo - Sin Oficio	Revision de drenaje que se encuentra tapado	SI	DANIEL	Realizar reparacion	N/A
Jueves, 24 de julio de 2014	DIF CENTRAL STA. MONICA	Correctivo - Con Oficio	Repellado de ventana y puerta, emboquillado en ventana	SI	CESAR	N/A	1/2 BULTO DE CEMENTO, 1/4 BULTO DE ARENA
Jueves, 25 de julio de 2014	E.I ROSAURA ZAPATA	II Correctivo - Sin Oficio	Revisión de falso contacto en las terminales	SI	DANIEL	Cambiar apagador	N/A
Jueves, 25 de julio de 2014	E.I XOLOTL	II Correctivo - Sin Oficio	Revisión de luz	SI	DANIEL	Cambiar lamparas fundidas	N/A
Jueves, 28 de julio de 2014	SUBSISTEMA ANGELICA ARAGON	II Correctivo - Sin Oficio	Cambio de interruptor de 3x60 MP, fusibles y se revisa la luz del CEDEM	SI		1 INTERRUPTOR DE 3X60 AMP - 3 PZA FUSIBLES DE 60 AM - 3 PZA FUSIBLES 60 AM LISTON	
Jueves, 28 de julio de 2014	JORNADA	Evento	Instalacion de evento	SI	RAUL, JOSE GPE, MARIO, ENRIQUE, FRANCISCO, MARTIN	N/A	1 CARPA GRANDE - 100 SILLAS - 1 TABLON CON PAÑO - EXTENSION Y MULTICONTACTO