

jueves, 14 de agosto de 2014	E.I BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA	Correctivo - Con Oficio	Se cambio balastra de 2x60, se soldo un barrote de las protecciones	SI	HUGO Y FRANCISCO	Soldar 5 barotes de protecciones, cambiar manguera coflex de sanitarios, cambiar lamparas de 32 w	1 balastra de 2x60- 1/2 kgs de SOLDADURA
jueves, 14 de agosto de 2014	E.I ROSARIO	Mobiliario	Se traslado mobiliario de diversas estancias para la nueva estancia del rosario	SI	JAVIER Y MARIO ALFREDO	N/A	N/A
juvies, 14 de agosto de 2014	CONSULTORIO PODER DE DIOS	II Correctivo - Sin Oficio	Terminacion de plafon entrada principal, se empezo a pintar paredes, se cambio contacto doble, limpieza de azotea	SI	ANTONINO, CESAR Y GUADALUPE	N/A	1 BULTO CEMENTO BLANCO - 1 BULTO DE PEGA AZULIEJO - 1/2 GALON DE SELLADOR - 1 CONTACTO DOBLE
jueves, 14 de agosto de 2014	CONSULTORIO LOMA BONITA	II Correctivo - Sin Oficio	Se corto el pasto	SI	JAVIER	N/A	
viernes, 15 de agosto de 2014	CTDC EL CUCURUCHO	II Correctivo - Sin Oficio	Se reparo corto en el centro de carga, se soldaron varillas de alambren en puerta principal	SI	FRANCISCO	N/A	SOLDADURA ELECTRICA - 4 MTS DE ALAMBRON
viernes, 15 de agosto de 2014	SUBSISTEMA ANGELICA ARAGON	Evento	Se instalo evento	SI	FRANCISCO Y RAUL	N/A	SONIDO - 6 PAÑOS
viernes, 15 de agosto de 2014	E.I VIRGINIA POULAT	Correctivo - Con Oficio	Se reparo plafon de las escaleras y se barrio la azotea	SI	GUADALUPE Y MARTIN	N/A	5 KGS DE YESO
viernes, 15 de agosto de 2014	SUBSISTEMA EL TENAYO	II Correctivo - Sin Oficio	Se entrego el mosco, hilo y garrafon con gasolina	SI	RAUL	N/A	MOSCO - HILO - GASOLINA
viernes, 15 de agosto de 2014	SUBSISTEMA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	II Correctivo - Sin Oficio	Poda de pasto	SI	RAUL	N/A	MOSCO, TRAMO DE CUERDA Y LITROS DE GASOLINA
sábado, 16 de agosto de 2014	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se retoco y pinto puertas y marcos de toda el area y pintura de puertas en pafios y bodegas de recepcion	SI	ANTONINO, CESAR, MARTIN, MARIO, CAMILO Y FRANCISCO	N/A	16 LTS DE LACA AZUL - 10 LTS THINNER- 2 PZA BROCHAS- 1 KGS ESTOPA - 2 PZA LIJA DE AGUA DE #240 - 2 GALONES DE ROJO BERMELLON
sábado, 16 de agosto de 2014	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se pinto de esmalte blanco el cubo y las columnas de recepcion, así como las bases de columnas y repintado a las bancas de metal	SI	GUADALUPE Y ENRIQUE	N/A	10 LTS PINTURA ESMALTE BLANCO - 2 BROCHA DE 2"- 1 ROLLO DE MASKIN DE 1" - 2 FELPAS - 2 LTS DE THINNER - 1/2 KGS DE ESTOPA
sábado, 16 de agosto de 2014	E.I OCTAVIO PAZ	II Correctivo - Sin Oficio	Se coloco concertina, se coloco alambre de puas, se cambiaron 6 cerraduras	SI		N/A	7 ROLLOS DE CONCERTINA - 60 MTS DE ALAMBRE DE PUAS - 6 CERRADURAS DE SOBRE PONER - Soldadura electrica
lunes, 18 de agosto de 2014	E.I EL ROSARIO	Mobiliario	Se traslado mobiliario de la E.I Benito Juarez y Xocoyahualco a esta E.I	SI	MARIO, JAVIER Y RAUL	N/A	N/A
lunes, 18 de agosto de 2014	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Cambio de chapa en entrada principal	SI	MARTIN	N/A	1 CHAPA DE SOBRE PONER DE CAJA
lunes, 18 de agosto de 2014	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambiaron 8 focos de halogeno y se quitaron 6 balastras	SI	GUADALUPE Y ENRIQUE	N/A	6 FOCOS DE HALOGENO
lunes, 18 de agosto de 2014	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambio balastra de 30 W	SI	GUADALUPE	N/A	N/A
lunes, 18 de agosto de 2014	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambio balstra de 30W	SI	GUADALUPE	N/A	1 BALASTRA DE 30 W
lunes, 18 de agosto de 2014	E.I EL ROSARIO	II Correctivo - Sin Oficio	Se coloco tubería de gas	SI	HUGO Y FRANCISCO	N/A	2 Codos de 1/2 de COBRE 90º - 4.50 MTS DE TUBO DE COBRE DE 1/2 - NIPLE CAMPANA DE 1/2 A 3/8 - SOLDADURA, GAS Y PASTA - 1 PZA REGULADOR DE GAS
martes, 19 de agosto de 2014	E.I EL ROSARIO	II Correctivo - Sin Oficio	Se colocaron 4 abrazaderas y resanaron orificios de la conexión del gas	SI	HUGO	N/A	4 ABRAZADERAS