

jueves, 07 de agosto de 2014	CTDC XOCOYAHUALCO	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambio llave de paso de agua general, se cambiaron 2 balastras de 60	SI	HUGO Y FRANCISCO	Cambiar vidrios de ventana, impermeabilizar salon, cambiar base de lampara y pintar patio y salones	1 LLAVE DE PASO 3/4 DE COBRE - 4 REDUCCIONES DE 3/4 A 1/2 DE COBRE - 1 TUERCA UNION DE 3/4- SOLDADURA Y PASTA - 2 BALASTRAS DE 2X60 - TEFLON
jueves, 07 de agosto de 2014	SAN MIGUEL CHALMA	Evento	Instalacion de evento	SI	RAUL, FRANCISCO Y JOSE GPE.	N/A	5 TABLONES CON PAÑO - 50 SILLAS
jueves, 07 de agosto de 2014	SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO	II Correctivo - Sin Oficio	Terminacion de la ventana de rRx y se acomodo puerta de la entrada	SI	ANTONINO, GPE, CUAPIO Y RAUL		1/2 BULTO DE CEMENTO - 1 BOTE DE ARENA - PEGA A7UI FIO
jueves, 07 de agosto de 2014	E.I MADRE TERESA	II Correctivo - Sin Oficio	Poda de pasto	SI	MARIO	N/A	N/A
jueves, 07 de agosto de 2014	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambio manguera de gas por plectell en la conexión de gas	SI	HUGO	N/A	1 PZA DE PIC - TELL
jueves, 07 de agosto de 2014	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Cambio de válvula y sapo de deposito del W.C	SI	CESAR	N/A	1 VALVULA - 1 SAPO
viernes, 08 de agosto de 2014	PLAZA CIVICA GUSTAVO BAZ	Evento	Traslado de dif 154 cobijas, 5 sillas de ruedas - 20 laminas - 10 cubetas de pintura - 10 cupetas de impermeabilizante, 5 sillas de ruedas y 42 bastones - 3 andaderas	SI	HUGO Y FRANCISCO	N/A	N/A
viernes, 08 de agosto de 2014	CTDC JAIME SABINES	II Correctivo - Sin Oficio	Cambio de tubo PVC en la toma de agua	SI	CESAR	N/A	70 CM DE TUBO DE 1/2 PVC - 1 CODO DE 90º
viernes, 08 de agosto de 2014	CTDC BOSQUES CEYLAN	II Correctivo - Sin Oficio	Cambio de 4 cerradura de sobre poner - colocacion de 3 chapas de barra - se reparo puerta de madera	SI	HUGO Y FRANCISCO	N/A	4 CERRADURAS DE SOBREPONER - 2 CERRADURAS DE PASADOR
lunes, 11 de agosto de 2014	CMA FRIDA KAHLO	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambiaron 2 balastras	SI	HUGO Y FRANCISCO	N/A	2 BALASTRAS DE 2X32 - CINTA DE AISLAR
lunes, 11 de agosto de 2014	CTDC BOSQUES CEYLAN	II Correctivo - Sin Oficio	Cambio de vidrio - Cambiar galletas - se reparo marco de la puerta - se coloco pistilo de chapa de perilla	SI	HUGO Y FRANCISCO	N/A	1 VIDRIO - 1 ACRILICO BLANCO - 4 PIJAS PARA TABLAROCA Y RESISTOL BLANCO - 1 PISTILO DE CERRADURA DE PERILLA
lunes, 11 de agosto de 2014	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Cambio de lamparas y balastro de 60W	SI	ENRIQUE Y MARTIN	N/A	2 PZA LAMPARA FLOURECENTE 60 W - 1 BALASTRA DE 60 W
lunes, 11 de agosto de 2014	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se contruyo gabinete de madera	SI	MARTIN	N/A	20 PZA PIJA PARA TABLAROCA DE 1 1/2"- 4 PIJA PARA TABLAROCA DE 4"- 1 LT LACA ROJA - 1/4 LT LACA AZUL - 2 LTS DE THINNER
lunes, 11 de agosto de 2014	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Entrega de una lampara al sr. Gustavo para el servicio de vigilantes	SI	CESAR	N/A	1 LAMPARA DE MANO Y 3 PZA PILAS
martes, 12 de agosto de 2014	E.I OCTAVIO PAZ	Correctivo - Con Oficio	Se coloco concertina con alambre de pueas a un costado de lado derecho	SI	HUGO Y FRANCISCO	N/A	4 ROLLO DE CONCERTINA - 14 MTRO DE ALAMBRE DE PUEAS
martes, 12 de agosto de 2014	CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC	Correctivo - Con Oficio	Se barrio azotea y se limpiaron desagues	SI	HUGO Y FRANCISCO	N/A	N/A
miércoles, 13 de agosto de 2014	DIVERSOS PUNTOS	COLOCACION DE LONAS	Se colocaron 17 lonas	SI	RAUL Y MARTIN	N/A	30 MTS RAFIA
miércoles, 13 de agosto de 2014	E.I JOSEFA ORTIZ	II Correctivo - Sin Oficio	Se conecto luz desde el poste a la mufa, se coloco concertina con alambre de pueas	SI		N/A	4 ROLLOS DE CONCERTINA - 38 MTS DE ALAMBRE DE PUEAS - 45 MTS DE CABLE #10
miércoles, 13 de agosto de 2014	CTDC MADRE TERESA	Correctivo - Con Oficio	Se soldaron bases de tambos	SI	HUGO	N/A	1/2 SOLDADURA ELECTRICA