



H. Ayuntamiento de
Tlalnepantla de Baz
2013 - 2015



“2015, Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

PROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACIÓN DE ENTREGA DE AGUA EN BLOQUE DE LA C.A.E.M AL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA

- 1.- C.A.E.M. Manda un programa anual de recorrido a los diferentes puntos de entrega de Agua en Bloque para la toma de lecturas mensuales de los medidores que se encuentran en todo el municipio.
- 2.- Se realiza una cita cada mes en las oficinas de la entidad estatal (C.A.E.M.), para pasar por el personal de dicha entidad y realizar conjuntamente C.A.E.M. Y O.P.D.M. un recorrido a los 34 puntos de entrega de agua en bloque para la toma de lecturas de los macromedidores.
- 3.- Cuando se realiza la toma de lecturas se verifica que el medidor este en funcionamiento ó en su caso por qué motivo esta fuera de operación.
- 4.- La lectura que se realizan a cada macromedidor se registra en un formato que tiene el organismo de agua diseñado para tal fin, así mismo la C.A.E.M. cuenta con su propio formato.
- 5.- Al término del recorrido de toma de lecturas de los macromedidores se verifica los datos conjuntamente (C.A.E.M. Y O.P.D.M.), para detectar posibles diferencias.
- 6.- Depuse del término del recorrido a partir del 5to día se presenta el personal del organismo de agua a las oficinas de la C.A.E.M. para la conciliación de volúmenes que procede de la siguiente manera:
 - A)- Se verifica las lecturas de los macromedidores que coincidan en cada uno de los puntos.
 - B)- Se calculan los volúmenes que resulten de la toma de lecturas de los macromedidores.
 - C)- En caso de que exista alguna variación de volumen ó se haya encontrado algún macromedidor fuera de operación se procede a la verificación ó cálculo de las gráficas de velocidad que determinan también el caudal aproximado ó según sea el caso se determina el volumen en base al promedio del caudal de los últimos 4 meses.
 - D)- Se revisa nuevamente cada uno de los puntos de los macromedidores y de los datos que arrojan tanto las lecturas como los promedios para determinar el volumen total de la facturación de común acuerdo.
 - F)- Cuando llega la facturación de la C.A.E.M. la definitiva, nuevamente se realiza un revisión para detectar algún error en los volúmenes y en caso necesario solicitar la corrección a la entidad estatal.

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
De Tlalnepantla
Riva Palacio No. 8 Col. Centro
Tel. 53 21 08 40
www.opdmtlalnepantla.gob.mx