



**ACTA DE LA JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-PJ-06/2015 PARA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.**

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a las **doce horas** del día **dieciséis de junio de dos mil quince**, reunidos en el Salón de Licitaciones del Poder Judicial del Estado de México, sito en: Josefa Ortiz de Domínguez norte número 207, colonia Santa Clara, Toluca México, Edificio "B" planta baja; el **Servidor Público Designado** por el Comité de Adquisiciones y Servicios **Secretaria Técnica** Licenciada en Administración de Empresas Laura Antonia Andrade Rojas y **Área Usuaria** Dirección de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública representada por el Maestro en Valuación Agustín Augusto Bobadilla Velázquez así como los representantes de las empresas cuyos nombres, denominación o razón social aparecen al final de la presente. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 81 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México, así como lo establecido en el punto tres de las bases correspondientes, se llevó a cabo la Junta Aclaratoria de la **Licitación Pública Nacional Presencial número LP-PJ-06/2015**, con el siguiente orden del día:

- 1.- Registro de asistencia
- 2.- Objeto de la junta aclaratoria
- 3.- Aclaraciones de orden técnico
- 4.- Aclaraciones de orden administrativo
- 5.- Asuntos generales

En desahogo del **primer punto** del orden del día, el **Servidor Público Designado** por el Comité de Adquisiciones y Servicios, registró la asistencia de las siguientes empresas:

Licitantes Participantes	Representante Legal
Mundo Comercial y de Negocios, S.A. de C.V.	No se Presentó
Requerimientos y Servicios Industriales Comisa, S.A. de C.V.	No se Presentó
Grupo Alcione, S.A. de C.V.	Lauro Galván Hernández
Treta Iluminación, S.A. de C.V.	Antonio Lira Sánchez
Grupo Vitece, S.A. de C.V.	No se Presentó
Eléctrica Losi, S.A. de C.V.	Francisco Toledo Vega
Tomás Álvarez Vallejo	No se Presentó



Oscar Arriaga Yamin	<b>No se Presentó</b>
Productos y Servicios Capitulare, S.A. de C.V.	<b>No se Presentó</b>
Distribuidora Electrogama Iluminación, S.A. de C.V.	<b>No se Presentó</b>
Promotora de Abasto Básico de Toluca, S.A. de C.V.	<b>Luis Eduardo Ortiz Téllez</b>
Grupo Empresarial Perrod, S.A. de C.V.	<b>Fernando Pérez Monroy</b>

Asimismo se hace constar que los representantes de las empresas antes mencionadas, sí acreditan la compra oportuna de las bases de la presente licitación.

Acto seguido, en atención al **segundo punto** del orden del día, el **Servidor Público Designado** por el Comité de Adquisiciones y Servicios precisó el objetivo de la Junta Aclaratoria, destacando que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 77, 78, 79, 80 y 81 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México, así como en el punto tres de las bases correspondientes, la asistencia de las empresas a la Junta Aclaratoria es optativa; y las modificaciones que, en su caso, se realicen no podrán consistir en la sustitución de los bienes convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.

Concluido lo anterior, el representante del área usuaria **Dirección de Construcción y Mantenimiento de Obra Pública** representada por el Maestro en Valuación Agustín Augusto Bobadilla Velázquez expresó, bajo su responsabilidad, tener las facultades suficientes para intervenir en el presente acto, haciendo las aclaraciones de su competencia que requieran los licitantes participantes.

Posteriormente, para el desahogo del **tercer punto** del orden del día, el **Servidor Público Designado** solicitó a los representantes de las empresas que acreditaron su legal representación en la presente Junta Aclaratoria, la formulación de cuestionamientos de **orden técnico**, manifestando:

**EMPRESA: Mundo Comercial y de Negocios, S.A. de C.V.**

**Pregunta 1.-**Para el caso de las partidas 11,12,13 y 90; ¿Se puede ofertar una marca distinta con iguales características a las requeridas?

Partida	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Marca	Características técnicas mínimas requeridas
11	80	PZA	CONSTRULITA	BALASTRO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE PARA LAMPARA FLUORESCENTE LINEAL T5 DE 3X14 WATTS 120V-277 VOLTS CODIGO 40486
12	110	PZA	CONSTRULITA	BALASTRO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE PARA LAMPARA FLUORESCENTE LINEAL T5 DE 1X14, 21,28 Y 2X14, 21,28 WATTS 120V-277 VOLTS CODIGO 40485



13	10	PZA	CONSTRULITA	BALASTRO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE PARA LAMPARA FLUORESCENTE LINEAL T5 DE 2X54 WATTS 120V-277 VOLTS CODIGO 40575
90	70	PZA	CONSTRULITA	TRANSFORMADOR ELECTRONICO DE BAJO VOLTAJE PARA LAMPARAS HALOGENAS MR16 CONEXIÓN A 127 V/12 VOLTS MODELO AC 1048N

**Respuesta:** Se aclara que para las partidas 11, 12, 13 y 90 la marca será Phillips o en su caso Osram

**EMPRESA: Grupo Alcione, S.A. de C.V.**

**Pregunta 1.-** Partida numero 1.- Solicitan apagador sencillo color marfil línea tradicional; **pregunta numero 1.-** ¿el apagador sencillo que solicitan esta discontinuado, indicarnos si se puede ofrecer otra línea y que marca?

**Respuesta:** Se ofertara línea modus

**Pregunta 2.-** Partida numero 2.- Solicitan a pagador sencillo con placa tipo cancel color oro; **pregunta numero 2.-** ¿el apagador sencillo con placa tipo cancel color oro, se entiende que es de aluminio color oro este producto como tal esta discontinuado se puede ofertar en color marfil y de resina?

**Respuesta:** Apegarse a bases correspondientes

**Pregunta 3.-** Partida numero 11.- Solicitan balastro electronico multivoltaje para lampara fluorescente lineal t5 de 3x14 watts 120-277 volts codigo 40486 en marca construlita; **pregunta numero 3.-** ¿como tal construlita no fabrica balastros, los balastros que solicitan son de la marca philips con modelo 256396, se puede ofertar?

**Respuesta:** Se contestó con la pregunta número uno de la empresa Mundo Comercial y de Negocios S.A. de C.V.

**Pregunta 4.-** Partida numero 12.- Solicitan balastro electronico multivoltaje para lampara fluorescente lineal t5 de 1x14, 21, 28 y 2x14, 21, 28 watts 120-277 volts codigo 40485 marca construlita; **pregunta numero 4.-** ¿como tal construlita no fabrica balastros, los balastros que solicitan son de la marca philips con modelo 275156, se puede ofertar?

**Respuesta:** Se contestó con la pregunta número uno de la empresa Mundo Comercial y de Comercial de Negocios S.A. de C.V.

**Pregunta 5.-** Partida numero 13.- Solicitan balastro electrónico multivoltaje para lampara fluorescente lineal t5 de 2x54 watts 120-277 volts codigo 40575 marca construlita; **pregunta numero 5.-** ¿como tal construlita no fabrica balastros, los balastros que solicitan son de la marca osram con modelo 51474, se puede ofertar?

**Respuesta:** Se contestó con la pregunta número uno de la empresa Mundo Comercial y de Negocios S.A. de C.V.



**Pregunta 6.-** Partida numero 14.- Solicitan balastro electrónico multivoltaje para lámpara fluorescente curvalum t8 de 2x32 watts 127 volts; **pregunta numero 6.-** ¿indicarnos si es multivoltaje 120-277volts o solo es a 127 volts?

**Respuesta:** Deberán apegarse al balastro electrónico multivoltaje

**Pregunta 7.-** Partida numero 15.- Solicitan balastro electrónico multivoltaje para lámpara fluorescente lineal t8 de 2x32 watts 127 volts; **pregunta numero 7.-** ¿indicarnos si es multivoltaje 120-277volts o solo es a 127 volts?

**Respuesta:** Se dio respuesta con la pregunta número seis.

**Pregunta 8.-** Partida numero 19.- Solicitan balastro de 2x38 watts; **pregunta numero 8.-** ¿la presentación correcta es de 2x39 watts o 2x38 watts según la marca y debe ser electrónica, indicarnos?

**Respuesta:** La presentación correcta es 2x30 watts electrónico.

**Pregunta 9.-** Partida numero 20.- solicitan balastro de 2x39 watts 127 volts; **pregunta numero 9.-** ¿indicarnos si la balastro que solicitan es electrónica?

**Respuesta:** La presentación correcta es 2x30 watts electrónico.

**Pregunta 10.-** Partida numero 21.- solicitan balastro de 2x75 watts 127 volts; **pregunta numero 10.-** ¿indicarnos si la balastro que solicitan es electrónica?

**Respuesta:** La presentación correcta es 2x60 watts electrónico.

**Pregunta 11.-** Partida numero 23.- solicitan canaleta plástica autohaderible; **pregunta numero 11.-** ¿las medidas de la canaleta que solicitan serian 10x20x1 100 mm en tramos de 1.10 mts en paquete con 2 piezas, se puede ofertar en esta presentación?

**Respuesta:** Es correcta su apreciación.

**Pregunta 12.-** Partida numero 24.- solicitan cable thw-ls calibre 10 awg rollo de 100 mts ; **pregunta numero 12.-** ¿favor de indicarnos el color y cuantos de cada color?

**Respuesta:** Los colores serán 50% color rojo y 50% color blanco.

**Pregunta 13.-** Partida numero 25.- solicitan cable thw-ls calibre 12 awg rollo de 100 mts ; **pregunta numero 13.-** ¿favor de indicarnos el color y cuantos de cada color ?

**Respuesta:** Los colores serán 50% color rojo y 50% color blanco.

**Pregunta 14.-** Partida numero 26.- solicitan cable thw-ls calibre 8 awg rollo de 100 mts ; **pregunta numero 14.-** ¿favor de indicarnos el color y cuantos de cada color?



**Respuesta:** Los colores serán 50% color rojo y 50% color blanco.

**Pregunta 15.-** Partida numero 37.- solicitan foco spot par 38 de 90 watts 127 volts; **pregunta numero 15.-** ¿el foco spot par 38 está por discontinuarse, se puede ofertar de led las presentaciones en watts seria 6, 15.5, 19, 19.5 o 20, en caso de aceptar el cambio indicarnos el wattaje?

**Respuesta:** Apegarse a bases correspondientes.

**Pregunta 16.-** Partida numero 40 .- solicitan foco ahorrador de 26 watts; **pregunta numero 16.-** ¿ indicarnos el tipo de luz cálida o fría?

**Respuesta:** El tipo de luz será fría.

**Pregunta 17.-** Partida numero 41.- solicitan foco flama de 40 watts 127 volts; **pregunta numero 17.-** ¿el foco vela que solicitan esta por discontinuarse, se puede ofertar de led las presentaciones en watts serian 4, 6 y 7, en caso de aceptar el cambio indicarnos el wattaje y tipo de entrada e12, e14 o e26?

**Respuesta:** Apegarse a bases correspondientes.

**Pregunta 18.-** Partida numero 44.- solicitan filamento de cuarzo de 500 watts; **pregunta numero 18.-** ¿el filamento que solicitan es discontinuado, se puede ofertar de led en 9.5 watts?

**Respuesta:** Si, es correcta su apreciación.

**Pregunta 19.-** Partida numero 45.- solicitan foco ahorrador espiral de 85 watts 127 volts; **pregunta numero 19.-** ¿ podemos ofertar de 80 watts y en luz fria ya que la presentacion depende mucho de la marca?

**Respuesta:** Si, es correcta su apreciación.

**Pregunta 20.-** Partida numero 53.- solicitan interruptor termomagnetico en caja moldeada tipo iline de 3 polos 30 ampers con accesorios incluidos ; **pregunta numero 20.-** ¿ podrian indicarnos que tipo de accesorios son?

**Respuesta:** caja moldeada tipo iline, tablero y accesorios.

**Pregunta 21.-** Partida numero 55.- solicitan lampara led mr16 1.3 watts 127 volts luz verde; **pregunta numero 21.-** ¿podemos ofertar en 3 watts?

**Respuesta:** Si, siempre y cuando cumpla con las características físicas, eléctricas y el tipo de color de luz que se indica.

**Pregunta 22.-** Partida numero 56.- solicitan lámpara led mr16 1.3 watts 127 volts luz verde; **pregunta numero 22.-** ¿podemos ofertar de 2.3 watts?

**Respuesta:** Si, es correcta su apreciación.



**Pregunta 23.-** Partida numero 57.- solicitan lampara led mr 16 1.3 watts 127 volts luz verde;  
**pregunta numero 23.-** ¿podemos ofertar en 3 watts?

**Respuesta:** Si, es correcta su apreciación.

**Pregunta 24.-** Partida numero 59.- solicitan lámpara r30 15 watts led 3000°k vca 50 hz;  
**pregunta número 24.-** ¿la lámpara que solicitan es un par30 y se puede cotizar en 13 watts?

**Respuesta:** Si, es correcta su apreciación.

**Pregunta 25.-** Partida numero 60.- solicitan lámpara gu10 led de 6 watts 127 volts; **pregunta numero 25.-** ¿la presentación correcta es de 6.5 watts, podemos ofertarlo de esa presentación?

**Respuesta:** Si, es correcta su apreciación.

**Pregunta 26.-** Partida numero 62.- solicitan lámpara pls de 13 watts 4 pines; **pregunta numero 26.-** ¿la lámpara pl-s de 13 watts solo existe de dos pines se puede ofertar en esa presentación?

**Respuesta:** Si, es correcta su apreciación, en luz fría.

**Pregunta 27.-** Partida numero 63.- solicitan lámpara tubular led con base de t8; **pregunta numero 27.-** ¿no podrían indicar el wattaje, media del tubo y tipo de luz calida o fría?

**Respuesta:** Lámpara tubular led, de 18 watts y el tipo de luz será fría

**Pregunta 28.-** Partida numero 70.- solicitan multímetro digital; **pregunta numero 28.-** ¿favor de indicarnos más características, modelo o marca?

**Respuesta:** Deberá ser fluck de gancho.

**Pregunta 29.-** Partida numero 72.- solicitan placa color marfil 1 modulo quinciño evolución;  
**pregunta numero 29.-** ¿la línea que solicitan esta descontinuada, podemos ofertar la línea modus en marca bticiño?

**Respuesta:** Deberá ser línea modus tanto en placa como en apagador.

**Pregunta 30.-** Partida numero 73.- solicitan placa color marfil 2 modulo quinciño evolucion;  
**pregunta nuemro 30.-** ¿la linea que solicitan esta descontinuada, podemos ofertar la linea modus en marca bticiño?

**Respuesta:** Deberá ser línea modus tanto en placa como en apagador.



**Pregunta 31.-** Partida numero 78.- solicitan placa de aluminio anonizada color oro con chasisi 1 modulo quinziño tradicional; **pregunta numero 31.-** ¿la placa que solicitan esta descontinuada checar si se puede ofrecer otra línea e indicarnos, solo que esta sería de resina?

**Respuesta:** Apegarse a bases correspondientes.

**Pregunta 32.-** Partida numero 79.- solicitan placa de aluminio anonizada colo oro con chasisi 2 modulo quinziño tradicional; **pregunta numero 32.-** ¿la placa que solicitan esta descontinuada checar si se puede ofrecer otra línea e indicarnos, solo que esta sería de resina?

**Respuesta:** Apegarse a bases correspondientes.

**Pregunta 33.-** Partida numero 80.- solicitan placa de aluminio anonizada colo oro con chasisi 2 modulo quinziño tradicional; **pregunta numero 33.-** ¿la placa que solicitan esta descontinuada checar si se puede ofrecer otra linea e indicarnos, solo que esta sería de resina?

**Respuesta:** Apegarse a bases correspondientes.

**Pregunta 34.-** Partida numero 82.-¿solicitan socket de porcelana entrada estandar e26/27; **pregunta numero 34.-** ¿ indicarnos qué tipo de socket es escuadra, niple, con cables, cuadrado, redondo, anuncio?

**Respuesta:** El socket será tipo redondo con cables.

**Pregunta 35.-** Partida numero 87.-¿solicitan tubo fluorecente linea t8 de 30 watts 127 volts 4100k ; **pregunta numero 35.-** ¿ es tubo fluorecente lineal que solicitan es slim line de un pin en t8 de 30 watts?

**Respuesta:** Es tubo fluorecente lineal de un pin t8 de 30 watts.

**Pregunta 36.-** Partida numero 88.-¿solicitan tubo fluorecente slim line t8 de 32 watts 127 volts 4100k; **pregunta numero 36.-** ¿ el tubo fluorecente slim line t8 es de (un pin) solo que presentacion de 30 watts o solicitan tubo fluorecente (2 pines ambos lados) de 32 watts en t8 inidcaros?

**Respuesta:** Debe ser tubo fluorecente de 2 pines en ambos lados.

**Pregunta 37.-** Partida numero 89.- solicitan tubo fluorecente curvalum de 40 watts 4100kolts 4100k; **pregunta número 37.-** ¿el producto que solicitan esta descontinuada, no hay sustituto?

**Respuesta:** Apegarse a bases correspondiente



**EMPRESA: Treta Iluminación, S.A. de C.V.**

**Pregunta 1:** Partida 3 ¿de qué tipo de material requieren el difusor, acrílico 100%, permatone o poli estireno?

**Respuesta:** El material debe ser acrílico 100%.

**Pregunta 2:** Partida 4 y 5 ¿de qué tipo de material requieren el difusor, acrílico 100%, permatone o poliestireno?

**Respuesta:** El material debe ser acrílico 100%.

**Pregunta 3:** Partidas 11, 12 y 13 construlita ya no fabrica balastros, ¿se puede cotizar de otra marca con mismas características técnicas y de igual o mejor calidad?

**Respuesta:** Se contestó con la pregunta número uno de la empresa Mundo Comercial y de Negocios, S.A. de C.V.

**Pregunta 4:** Partida 16 favor de eliminar la palabra "4100k" ya que los grados los proporciona la lámpara no el balastro?

**Respuesta:** Se acepta su propuesta.

**Pregunta 5:** Partida 18 nos podrían indicar a que se refieren con compacto?

**Respuesta:** Se refiere a balastro desnudo.

**Pregunta 6:** Partida 19 el balastro de 2x38 watts ya está discontinuado, ¿se puede cotizar balastro de 2x30/32 127 volts?

**Respuesta:** Se dio respuesta con la pregunta número ocho de la empresa Grupo Alcione, S.A. de C.V.

**Pregunta 7:** Partida 20 el balastro de 2x39 watts ya está discontinuado, ¿se puede cotizar balastro de 2x30/32 127 volts?

**Respuesta:** Se dio respuesta con la pregunta número nueve de la empresa Grupo Alcione, S.A. de C.V.

**Pregunta 8:** Partida 21 el balastro de 2x75 watts ya está discontinuado, ¿se puede cotizar balastro de 2x60 127 volts?

**Respuesta:** Se dio respuesta con la pregunta número diez de la empresa Grupo Alcione, S.A. de C.V.

**Pregunta 9:** Partida 35 ¿podemos cotizar estos cinchos de 2.5 x 100mm?

**Respuesta:** Si, se acepta su propuesta.



**Pregunta 10:** Partida 36 ¿podemos cotizar estos cinchos de 4.8 x 200 mm?

**Respuesta:** Si, se acepta su propuesta

**Pregunta 11:** Partida 40 ¿el foco que solicitan es casquillo E-26 tipo espiral? Y ¿de cuántos grados kelvin requieren 2,700° k (luz cálida) o 6,500°K luz blanca?

**Respuesta:** Se dio respuesta con la pregunta número dieciséis de la empresa Grupo Alcione, S.A. de C.V.

**Pregunta 12:** Partida 42 ¿Qué tipo de base requieren para el foco RX7s, G8.5, G12?

**Respuesta:** Apegarse a bases correspondientes.

**Pregunta 13:** Partida 43 ¿Qué tipo de base requieren para el foco?

**Respuesta:** Apegarse a bases correspondientes.

**Pregunta 14:** Partida 52 ¿a qué voltaje requieren la fotocelda 127 o 220?

**Respuesta:** PVC para 220 volts.

**Pregunta 15:** Partida 53 ¿Qué tipo de accesorios requieren?

**Respuesta:** Se dio respuesta con la pregunta número veinté de la empresa Grupo Alcione, S.A. de C.V.

**Pregunta 16:** Partida 55 56 y 57 ¿podemos cotizar estas lámparas de leds mr16 en un wataje de 2.3 a 3w?

**Respuesta:** Se dio respuesta con la pregunta número veintiuno, veintidós y veintitrés de la empresa Grupo Alcione, S.A. de C.V.

**Pregunta 17:** Partida 63 ¿de cuántos watts requieren la lámpara y de qué medida 0.60 1.20 metros?

**Respuesta:** Se dio respuesta con la pregunta número veintisiete de la empresa Grupo Alcione, S.A. de C.V.

**Pregunta 18:** Partidas 83, 84, 85, 86,87 y 88 favor de eliminar "127 volts" ya que el voltaje lo da el balastro.

**Respuesta:** Si, es correcta su apreciación.

**Empresa Promotora de Abasto Básico de Toluca, S.A. de C.V.**

**Pregunta 1: Partida 55 y 57 Lámpara led de 1.3 watts ¿Podemos cotizar lámpara de 3 watts?**

**Respuesta:** Se dio respuesta con la pregunta número veintiuno y veintitres de la empresa Grupo Alcione, S.A. de C.V.



**Pregunta 2: Partida 56** Lámpara led de 1.3 watts ¿Podemos cotizar lámpara de 2.3 watts?

**Respuesta:** Se dio respuesta con la pregunta número veintidós de la empresa Grupo Alcione, S.A. de C.V.

**Pregunta 3: Partida 57** Lámpara color luz neutra ¿se refiere a color blanca?

**Respuesta:** Debe ser ámbar.

**Pregunta 4: Partida 86** Tubo fluorescente de 32 watts ¿Podemos cotizar de 25 watts?

**Respuesta:** Apegarse a bases correspondientes.

**Pregunta 5: Partida 88** Tubo fluorescente de 32 watts Podemos cotizar de 30 watts?

**Respuesta:** Apegarse a bases correspondientes.

**Pregunta 6: Partida 87 y 88** Tubo slim line de 4100K ¿Los 4100K son los mínimos a cotizar?

**Respuesta:** Apegarse a bases correspondientes.

Posteriormente, en atención al **cuarto punto** del orden del día, el **Servidor Público Designado** por el Comité de Adquisiciones y Servicios, solicitó a las empresas que acreditaron su legal representación en la presente junta, la formulación de los cuestionamientos de **orden administrativo**, manifestando:

**EMPRESA: Grupo Alcione, S.A. de C.V.**

**Pregunta 1.-** Según el punto 4.2. requisitos específicos de la propuesta técnica, inciso 4.2.4. solicita acta constitutiva de la empresa y todas sus modificaciones, inscritas en el registro público de comercio; pregunta numero 1.- podemos presentar solo el acta constitutiva y la última modificación de la empresa debidamente certificada, donde nos indica de resumen de todas las modificaciones que a sufrido la empresa ?

**Respuesta:** Se requiere que presente el Acta Constitutiva, así como en su caso, la compulsa correspondiente.

**EMPRESA: Tetra Iluminación, S.A. de C.V.**

**Pregunta 1.-** Punto 4.2.12 en relación a las declaraciones de 2015 ¿requieren de las parciales de enero a abril 2015 o solo abril 2015?

**Respuesta:** Se requieren las declaraciones parciales por el período comprendido de enero a abril del presente año.

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Página 10 de 14



**Pregunta 2.-** Punto 5.2.3 refieren presentar original y copia correspondiente a la propuesta técnica ¿también de los escritos requieren en original y copia o solo los documentos de indican que se presentara original para cotejo?

**Respuesta:** Solo de los documentos que se indican que se deben presentar en original y copia para cotejo inmediato.

**EMPRESA: Grupo Empresarial Perrod, S.A. de C.V.**

**Pregunta 1.-** Punto 4.2.5. poder notarial del representante legal de la empresa. ¿solicitamos amablemente a la convocante nos indique si es posible la presentación de la oferta mediante carta poder simple?

**Respuesta:** Se requiere presentar poder notarial suficiente y amplio para llevar a cabo actos contra actuales y / o administrativos a favor de su representada.

**Empresa: Eléctrica Losi, S.A. de C.V.**

**Pregunta 1: punto 1.3.1.2. plazo de entrega:** ¿en atención a este punto solicitamos muy atentamente, se pueda ampliar el tiempo de la primera entrega al 20 de junio del presente año, ya que se piden cantidades de materiales que de alguna manera no se cuenta de disponible en nuestros almacenes y por ser precios especiales de licitación, estamos sujetos a la disposición del fabricante?

**Respuesta:** Apegarse a bases correspondientes.

**Pregunta 2: punto 4.2.15 requisitos específicos de la propuesta técnica:** ¿se anexara otra copia de estados financieros y declaración anual 2014, para este punto o con la anterior es suficiente?

**Respuesta:** Bastará con la carta bajo protesta de decir verdad.

Posteriormente, para el desahogo del **quinto punto** del orden del día, el **Servidor Público Designado** por el Comité de Adquisiciones y Servicios solicitó a los asistentes la formulación de algún comentario adicional respecto del procedimiento adquisitivo objeto de la presente Junta Aclaratoria, quedando registrados los siguientes:

**COMENTARIOS**

Finalmente, el **Servidor Público Designado** y las empresas asistentes, expresaron su consentimiento respecto de los aspectos desahogados en la presente Junta Aclaratoria.




No habiendo otro asunto a tratar, el **Servidor Público Designado** por el Comité de Adquisiciones y Servicios dio lectura en voz alta al contenido de esta acta, explicando a los asistentes el valor y las consecuencias legales de su contenido; y dio por terminada la Junta Aclaratoria a las **catorce horas** de la fecha de su inicio, firmando al margen y al calce los servidores públicos que intervinieron, para debida constancia legal.

La presente acta se firma en original, expidiéndose copias simples a quienes la suscribieron.



**EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO  
POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS**

  
L.A.E. LAURA ANTONIA ANDRADE ROJAS

**ÁREA USUARIA**

  
M. EN V. AGUSTÍN AUGUSTO BOBADILLA VELÁZQUEZ

**POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES**

Licitantes participantes	Representante legal
Grupo Alcione, S.A. de C.V.	 Lauro Galván Hernández
Treta Iluminación, S.A. de C.V.	Antonio Lira Sánchez
Eléctrica Losi, S.A. de C.V.	 Francisco Toledo Vega
Promotora de Abasto Básico de Toluca, S.A. de C.V.	 Luis Eduardo Ortiz Téllez
Grupo Empresarial Perrod, S.A. de C.V.	 Fernando Pérez Monroy



Toluca, México a 16 de junio de 2015.

**LISTA DE ASISTENCIA DE LA JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LP-PJ-06/2015, CUYO OBJETO ES: LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.**

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	HORA DE REGISTRO	FIRMA
Mundo Comercial y de Negocios, S.A. de C.V.	NO SE PRESENTÓ		
Requerimientos y Servicios Industriales Comisa, S.A. de C.V.	NO SE PRESENTÓ.		
Grupo Alcione, S.A. de C.V.	LAURO GALVAN HERNANDEZ	11:41	
Treta Iluminación, S.A. de C.V.	ANTONIO LIZA SANCHEZ	11:30	
Grupo Vitece, S.A. de C.V.	NO SE PRESENTÓ		
Eléctrica Losi, S.A. de C.V.	FRANCISCO TELDO VEGA	11:45	
Tomás Álvarez Vallejo	NO SE PRESENTÓ		
Oscar Arriaga Yamin	NO SE PRESENTÓ		
Productos y Servicios Capitulare, S.A. de C.V.	NO SE PRESENTÓ		
Distribuidora Electrogama Iluminación, S.A. de C.V.	NO SE PRESENTÓ		
Promotora de Abasto Básico de Toluca, S.A. de C.V.	LUIS BARRON OSCAR PEREZ	11:46	
Grupo Empresarial Perrod, S.A. de C.V.	FERNANDO PEREZ M. Monroy	11:50	

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878