



H. Ayuntamiento
Constitucional de
Tlalnepantla de Baz



2015, "Año del Bicentenario Luctuoso de José Ma. Morelos y Pavón"

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 10 de noviembre del año 2015.

Oficio: DGSP/2130/2015.

**C. MARIAMNE VEGA BLANCARTE
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PRESENTE**

En respuesta a su oficio PM/UITAIM/01317/2015, donde turna la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio SAIMEX 00670/TLALNEPA/IP/2015 de fecha 9 de noviembre del año en curso, y en cumplimiento de los artículos 32 y 35 fracciones I, II, III Y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dónde solicita la información de esta solicitud y remarcada en negrita:

"1.-Solicito copia del censo de Luminarias Instaladas en el Ayuntamiento de Tlalnepantla y reconocidas por la CFE. 2.- Solicito copia de los pagos hechos por el Ayuntamiento de Tlalnepantla a la CFE, correspondiente al concepto del servicio de energía eléctrica por alumbrado público, de los meses de Agosto y Septiembre del 2015. Nota: Esta solicitud amplía la anterior del 6 de noviembre registrada con el folio 00668/Tlalnepa/IP/2015...(sic)".

1.-Solicito copia del censo de Luminarias Instaladas en el Ayuntamiento de Tlalnepantla y reconocidas por la CFE

R: En atención al requerimiento de información a esta dependencia a mi cargo, se anexa copia del censo de Alumbrado Público reconocido ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Sin otro particular le envío un fraternal saludo y le reitero la seguridad de mi más distinguida consideración.


ATENTAMENTE




**LIC. SAMUEL UGALDE CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**

- c.c.p. Lic. Rubén Hernández Casillas.- Enlace Administrativo de la DGSP.- Para su conocimiento.
c.c.p. P. Arq. Jesús Alejandro Núñez Pérez.- Servidor Público Habilitado de la DGSP. Seguimiento
c.c.p. Archivo/Minutario
SUCH/dfr

Plaza Dr. Gustavo Baz s/n, Tlalnepantla Centro
C.P. 54000 Estado de México
Tel. (55) 53.66.38.00
www.tlalnepantla.gob.mx





COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION VALLE DE MEXICO NORTE
ZONA TLALNEPANTLA

ANEXO 2

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA

| | |
|-------------------|--------------------|
| NUMERO DE CUENTA: | |
| TENSION: BAJA | SECCION DEL PLANO: |

| DESCRIPCION | CANTIDAD | TOTAL (Watts) | SUBTOTAL | EQUIPO AUXILIAR 25% | POTENCIA TOTAL | CONSUMO PROMEDIO DIARIO (Potencia 12 Horas) |
|--------------------------------|----------|---------------|--------------|------------------------|-------------------|---|
| ADITIVO METALICO | | | | | | |
| 1000 W | 88 | 88,000.00 | 88,000.00 | 22,000.00 | 110,000.00 | 1,320,000.00 |
| 500 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 W | 32 | 12,800.00 | 12,800.00 | 3,200.00 | 16,000.00 | 192,000.00 |
| 250 W | 15 | 3,750.00 | 3,750.00 | 937.50 | 4,687.50 | 56,250.00 |
| 175 W | 8 | 1,400.00 | 1,400.00 | 350.00 | 1,750.00 | 21,000.00 |
| VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION | | | | | | |
| 400 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 W | 6 | 600.00 | 600.00 | 89.22 | 689.22 | 8,270.64 |
| 70 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VAPOR DE SODIO DE BAJA PRESION | | | | | | |
| 250 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VAPOR DE MERCURIO | | | | | | |
| 400 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LUZ MIXTA | | | | | | |
| 150 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LED | | | | | | |
| 500 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 W | 258 | 12,900.00 | 12,900.00 | 3,225.00 | 16,125.00 | 193,500.00 |
| 100 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FLUORESCENTES | | | | | | |
| 13 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 W | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Spiral | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADITIVO CERAMICO | | | | | | |
| 100 W | 3500 | 347,270.00 | 347,270.00 | 0.00 | 347,270.00 | 4,167,240.00 |
| 70 W | 29342 | 2,156,050.16 | 2,156,050.16 | 0.00 | 2,156,050.16 | 25,872,601.92 |
| TOTAL | 33,249 | 2,622,770.16 | 2,622,770.16 | 29,801.72 | 2,652,571.88 | 31,830,862.56 |

CARGA ALUMBRADO 2,653

NOTA: CUANDO EL VALOR DE EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS AUXILIARES SEA MENOR A 25%, SE MULTIPLICARÁ POR EL VALOR COMPROBADO
CON LOS EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA BALASTROS Y EL CONJUNTO DE BALASTRO LAMPARA LA LAMPARA DE 70 W SE ESTA CALCULANDO YA CON PERDIDAS DE 73.48 Y
LA LAMPARA DE 100 W EN 99.22

R.P.U. 569820802449

CARGA ANTERIOR 3,041.000

NO. DE CONTRATO

UBICACIÓN MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA

TARIFA 05

C. P. RABLO MARTINEZ REYES
POR C.F.E.

LIC. SAMUEL UGALDE CHAVEZ
POR MUNICIPIO TLALNEPANTLA