

Sistema Municipal DIF
Dirección de Administración y Finanzas
Jefatura de Servicios Generales



Sentencia de servicios Generales					
Fecha	Localidad	Correctivo - Con Oficio	Descripción	PENDIENTE	Descripción de Material
		Preventivo - Sin Oficio		Descripción	
		Tipo de Mtto.			
jueves, 04 de febrero de 2016	CEDEIM	Correctivo - Con Oficio	Se cambio cespól de lavabo, se limpio tubería de lavabo y regadera	CAMBIO DE LAMPARAS, FOCOS , MANTENIMIENTO A TUBRIA E INSTALACION HIDRAULICA	1 CESPOL PARA LAVABO, CINTA DE AISLAR Y CINTA TEFLON
jueves, 04 de febrero de 2016	CLUB DE LA CALLE Z.O	II Correctivo - Sin Oficio	Revision de escritorios, lamparas y balastras	CAMBIO DE LAMPARAS Y BALASTRAS, ASI COMO MADERA PARA REFORRAR ESCRITORIOS	N/A
jueves, 04 de febrero de 2016	E.I ESTEFANIA CASTAÑEDA	II Correctivo - Sin Oficio	Se retiro letrero	N/A	N/A
jueves, 04 de febrero de 2016	E.I FRANCISCO JAVIER GAXIOLA	II Correctivo - Sin Oficio	Se retiro letrero	N/A	N/A
jueves, 04 de febrero de 2016	CAM EMMA GODOY	II Correctivo - Sin Oficio	Se limpio basura de canaleta en el domo	N/A	N/A
jueves, 04 de febrero de 2016	CAM DIEGO RIVERA	II Correctivo - Sin Oficio	Se colocaron mensulas en cajón de alacena	N/A	TORNILLOS Y TAQUETES
jueves, 04 de febrero de 2016	E.I BERTHA VON GLUMER	II Correctivo - Sin Oficio	Se retiro letrero	N/A	N/A
jueves, 04 de febrero de 2016	E.I 21 DE MARZO	II Correctivo - Sin Oficio	Se dejo escalera	N/A	N/A
viernes, 05 de febrero de 2016	E.I FRANCISCO JAVIER GAXIOLA	Correctivo - Con Oficio	Revision de gotera en w.c, puertas de almacen en la cocina	MANIJA PARA W.C, JALADERAS Y VISAGRAS	N/A
viernes, 05 de febrero de 2016	E.I PROFA VIRGINIA POULAT	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambio herraje	N/A	1 HERRAJE PARA W.C
viernes, 05 de febrero de 2016	E.I BERTHA VON GLUMER	Correctivo - Con Oficio	Cambio de balastras y lamparas, colocacion de contacto	N/A	2 BALASTRAS, 4 LAMPARAS, 8 TERMINALES PARA LAMPARA Y CINTA DE AISLAR
viernes, 05 de febrero de 2016	CLUB DE LA CALLE Z.O	Correctivo - Con Oficio	Se cambiaron balastos y lamparas de 32w, se reforzo escritorio para computadoras	N/A	4 BALASTRAS, 8 LAMPARAS DE 32W, 16 BASES PARA LAMPARA, CINTA DE AISLAR, PIJAS PARA TABLAROCIA 1 1/2", 2 TABLAS DE 15X12mm
viernes, 05 de febrero de 2016	SUBS ANGELICA ARAGON	II Correctivo - Sin Oficio	Cambio de tapa de registro de drenaje	COLOCAR TAPA DE REGISTRO CON BASE	1 TAPA PARA REGISTRO
viernes, 05 de febrero de 2016	CONSULTORIO EL MIRADOR	II Correctivo - Sin Oficio	Revision de tubería de agua del lavabo de rehabilitacion	N/A	N/A
lunes, 08 de febrero de 2016	CONSULTORIO LAZARO CARDENAS	II Correctivo - Sin Oficio	Cambio de valvula de manija de w.c	CAMBIO DE MANGUERAS DE LAVABO Y CESPOL, CAMBIAR CONECTOR DE HULE	N/A
lunes, 08 de febrero de 2016	SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO	II Correctivo - Sin Oficio	Rebision de necesidades	Cambiar mezcladora de tarja de vacunacion, llave de consultorio medico, cespól conector de hule en dental	N/A
lunes, 08 de febrero de 2016	SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO	II Correctivo - Sin Oficio	Cambiar mezcladora de tarja, llave de consultorio medico, cespól y conector de hule dental	N/A	N/A
lunes, 08 de febrero de 2016	CLUB DE LA CALLE Z.O	II Correctivo - Sin Oficio	Se pinto fachada y pasillo	N/A	1 CUBETA DE ESMALTE BLANCO
lunes, 08 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se coloco lavabo en w. c	N/A	5 TAQUETES Y 5 PIJAS
lunes, 08 de febrero de 2016	CONSULTORIO TEPEOLULCO	II Correctivo - Sin Oficio	Se checo labavo	FOCOS DE CONSULTORIO, BAÑOS DE COORDINACIÓN , REPARAR	N/A

Sistema Municipal DIF
Dirección de Administración y Finanzas
Jefatura de Servicios Generales



Verificación de Servicios Generales			Tadropuntos de Baz		
Fecha	Localidad	Correctivo - Con Oficio	Descripción	PENDIENTE	Descripción de Material
		Preventivo - Sin Oficio		Descripción	
		Tipo de Mtto.			
lunes, 08 de febrero de 2016	CONSULTORIO CONSTITUCION 1917	II Correctivo - Sin Oficio	Se checo lavabo	CAMBIAR LAMPARAS , REQUIERE BARNIZ EN PUERTAS, TAPA DE W.C , RETIRAR PLAFON , RESANAR PAREDES, CAMBIAR VALVULA, CAMBIO DE TARJA, CHAPA PARA W.C	N/A
lunes, 08 de febrero de 2016	CONSULTORIO CARACOLES	II Correctivo - Sin Oficio	Cambio de llave de lavabo y cespól, colocación de llave angular y manguera coflex	CAMBIO DE LAMPARA Y CAMBIO DE FOCOS	N/A
lunes, 08 de febrero de 2016	SUBSISTEMA SAN ISIDRO	II Correctivo - Sin Oficio	Revisión de lavabos	SOLICITA LAVABO	N/A
lunes, 08 de febrero de 2016	CAM KAROL WOJTYLA	II Correctivo - Sin Oficio	Revisión de lavabos	N/A	N/A
lunes, 08 de febrero de 2016	SUBSISTEMA ANGELICA ARAGON	II Correctivo - Sin Oficio	Revisión de lavabos	N/A	N/A
lunes, 08 de febrero de 2016	CONSULTORIO LOMA BONITA	Mobiliario	Baja de mobiliario dental	N/A	N/A
lunes, 08 de febrero de 2016	CAM KAROL WOJTYLA	Mobiliario	Se recogieron 50 sillas de emma godoy para karol	N/A	N/A
lunes, 08 de febrero de 2016	CAM EMMA GODOY	Mobiliario	Se entregaron 50 sillas	N/A	N/A
martes, 09 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA.MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Reparación de baño	N/A	N/A
martes, 09 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA.MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambio de chapa en oficina	N/A	1 CHAPA MARCA PHILIPS MODELO X-900
martes, 09 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA.MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se reparación de baño	N/A	N/A
martes, 09 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA.MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Reparación de w.c	N/A	N/A
martes, 09 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA.MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Retiro de letreros	N/A	N/A
martes, 09 de febrero de 2016	SUBSISTEMA ANGELICA ARAGON	II Correctivo - Sin Oficio	Se colocó funda a respaldos de sillas	N/A	31 fundas
martes, 09 de febrero de 2016	CONSULTORIO SAN LUCAS PATONI	II Correctivo - Sin Oficio	Revisión de lavabos	N/A	N/A
martes, 09 de febrero de 2016	E.I OCTAVIO PAZ	II Correctivo - Sin Oficio	Se retiró llave nariz ya que no cerraba colocando una llave angular provisional	N/A	1LLAVE ANGULAR Y TEFLON
martes, 09 de febrero de 2016	CAM DIEGO RIVERA	II Correctivo - Sin Oficio	Revisión de coladeras	DESAZOLVE	N/A
martes, 09 de febrero de 2016	E.I VIRGINIA POULAT	Correctivo - Con Oficio	Colocación de tinaco	N/A	TINACO NUEVO, BASE METALICA Y 2 CONECTORES
miércoles, 10 de febrero de 2016	E.I SOR JUANA INES	II Correctivo - Sin Oficio	Duplicado de llaves para velador	N/A	LLAVES
miércoles, 10 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se colocó loseta en escalera	N/A	PEGA AZULEJO 3KGS
miércoles, 10 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se reportó fuga de agua en el registro de desagüe, se colocó un pasador de manguera y 2 abrazaderas	N/A	2 ABRAZADERAS DE 2"
miércoles, 10 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambió jaladera de depósito sanitario	N/A	1 JALADERA
miércoles, 10 de febrero de 2016	SUBSISTEMA ANGELICA ARAGON	II Correctivo - Sin Oficio	Se fijaron respaldos y asientos de sillas	N/A	32 PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1 1/2"
miércoles, 10 de febrero de 2016	CASA DIURNA "STA CECILIA"	II Correctivo - Sin Oficio	Se abrió puerta de oficina	N/A	N/A

Sistema Municipal DIF
Dirección de Administración y Finanzas
Jefatura de Servicios Generales



Reporte de Servicios Generales			Título de Perfil de Bax		
Fecha	Localidad	Correctivo - Con Oficio	Descripción	PENDIENTE	Descripción de Material
		Preventivo - Sin Oficio		Descripción	
		Tipo de Mtto.			
miércoles, 10 de febrero de 2016	E.I ADOLFO LOPEZ MATEOS	Correctivo - Con Oficio	Se reviso fuga de gas en estufon	CAMBIAR VALVULA DE TINACO Y CAMBIAR SAPOS EN W.C	N/A
miércoles, 10 de febrero de 2016	SUBSISTEMA SAN ISIDRO	II Correctivo - Sin Oficio	Se retiro alambreon de la tapa de drenaje y se reforso puerta de reja de estancia	SOLDAR PUERTA REJA DE ESTANCIA Y COLOCAR VISAGRA Y SOLERAS	ALAMBRE ACERAE
miércoles, 10 de febrero de 2016	CENTRO DE EQUINOTERAPIA TENAYO	II Correctivo - Sin Oficio	Se tomaron medidas para pinta	N/A	N/A
miércoles, 10 de febrero de 2016	E.I ROSAURA ZAPATA	II Correctivo - Sin Oficio	Se recogio escalera telescopica	N/A	N/A
jueves, 11 de febrero de 2016	UNIDE	II Correctivo - Sin Oficio	Se regulo presion de agua de w.c	Retirar pieza para checar rede de agua en w.c	N/A
jueves, 11 de febrero de 2016	CAM DIEGO RIVERA	II Correctivo - Sin Oficio	Se sello tapa de registro del drenaje en cocina	ARREGLAR TAPA DE REGISTRO EN PASILLO DE W.C	SILICC
jueves, 11 de febrero de 2016	JOSEFA ORTIZ II	II Correctivo - Sin Oficio	Se modifiko red de agua del mingutorio, cambio de herraje de w.c , cambio de manguera coflex y se purgo bomba	N/A	1.80 MTS TUBO DE CABLE DE 1/2, 2 CODOS DE COBRE, 1 DE COBRE DE 1/2, 1 MANGUERA COFLEX, 1 JUEGO DE HERRAJE PARA W.C , PASTA PARA SOLDAR Y SOLDADURA LIJA Y CHAPA DE ALUMINO
jueves, 11 de febrero de 2016	CTDC SAN LUCAS PATONI	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambio flotador de tinaco alto	N/A	FLOTAD
jueves, 11 de febrero de 2016	CASA DIURNA "STA CECILIA"	Mobiliario	Se entregaron 50 sillas negras	N/A	N/A
jueves, 11 de febrero de 2016	CAM KAROL WOJTYLA	Mobiliario	Se recogieron 50 sillas negras	N/A	N/A
jueves, 11 de febrero de 2016	UNIDE	Mobiliario	Se entregaron 48 sillas verdes apilables	N/A	N/A
jueves, 11 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA.MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambio apagador en oficina del estacionamiento	N/A	1 APAGAD
jueves, 11 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA.MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se puso apagador para lampara de patio trasero	N/A	1APAGAD
viernes, 12 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA.MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambiaron lamparas por bases	N/A	2 LAMPARAS Y 4 BAS
viernes, 12 de febrero de 2016	SUBSISTEMA EL TENAYO	Correctivo - Con Oficio	Se reparo boton de tapa de w.c , se reviso mezcladora de cocina , se checo electricidad por variacion.	INDEPENDIZAR LUZ DE PSICOLOGIA, REPARAR FUGA DE AGUA EN REHABILITACION , METER CABLES DE LUZ EN MANGUERA	N/A
viernes, 12 de febrero de 2016	E.I ADOLFO LOPEZ MATEOS	II Correctivo - Sin Oficio	Se atendio fuga no encontrando ninguna	CAMBIAR VALVULA DE TINACO , CAMBIAR HERRAJES DE W.C	N/A
viernes, 12 de febrero de 2016	SUBSISTEMA ANGELICA ARAGON	II Correctivo - Sin Oficio	Se coloco contra y tapa de registro	N/A	8 TABIQUES ROJOS, 1/4BULTO DE CEMENTO, 1 TAPA I REGISTRO CON CONTI
viernes, 12 de febrero de 2016	HOGARES DIFERENTES	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambiaron lamparas , se cambio cerradura de perilla puerta de w.c	N/A	8 LAMPARAS DE 30
viernes, 12 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA.MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambio balastra de 32 w y se cambio lamparas por bases	N/A	1 BALASTRA, 2 LAMPARAS Y 4 BAS

Sistema Municipal DIF
Dirección de Administración y Finanzas
Jefatura de Servicios Generales



Fecha		Localidad		Correctivo - Con Oficio	Descripción	PENDIENTE	Descripción de Material
				Preventivo - Sin Oficio		Descripción	
				Tipo de Mtto.			
miércoles, 17 de febrero de 2016		CENTRO DE EQUINOTERAPIA TENAYO		II Correctivo - Sin Oficio	Se pinto y retoco fachada interior	N/A	8 CUBETAS DE PINTURA BLANCA
jueves, 18 de febrero de 2016		DIF CENTRAL STA. MONICA		II Correctivo - Sin Oficio	Se coloco puerta	N/A	N/A
jueves, 18 de febrero de 2016		E.I CARMEN G. BASURTO		Correctivo - Con Oficio	Se taparon dos hoyos en el muro del jardin	N/A	1 KGS CEMENTO
jueves, 18 de febrero de 2016		CENTRO DE EQUINOTERAPIA TENAYO		Correctivo - Con Oficio	Se pinto detales y contorno de la pista color amarillo	N/A	1 CUBETA 20 LTS AMARILLO TRAFCO, 1/2 CUBETA 20 LTS AMARILLO TRAFICO, 1 CANETA DE COBRE , 2 LLAVE ANGULAR Y 2 FELPAS
viernes, 19 de febrero de 2016		E.I JOSEFA ORTIZ		II Correctivo - Sin Oficio	Se coloco flotador en tanque alto	N/A	FLOTADOR
viernes, 19 de febrero de 2016		E.I ADOLFO LOPEZ MATEOS		II Correctivo - Sin Oficio	Modificacion de red de agua en cocina	N/A	2 PIJAS, 1 ABRASADERA Y CEMENTO PARA PVC
viernes, 19 de febrero de 2016		E.I MADRE TERESA		II Correctivo - Sin Oficio	Se conecto luz	N/A	10 MTS CABLE #12
viernes, 19 de febrero de 2016		E.I FERNANDO QUIROZ GUTIERREZ		II Correctivo - Sin Oficio	Retiro de escombros y barrida de azotea	N/A	N/A
lunes, 22 de febrero de 2016		CASA DIURNA "STA CECILIA"		II Correctivo - Sin Oficio	Lavado de alberca y se arreglo desague de la tarja	N/A	JABON, COPLE DE PVC, PEGAMENTO PARA PVC Y GUSANO PARA LAVABO
lunes, 22 de febrero de 2016		CTDC XOCOYAHUALCO		II Correctivo - Sin Oficio	Colocacion de 3 vidrios y armado de la puerta de entrada	N/A	N/A
lunes, 22 de febrero de 2016		E.I OCTAVIO PAZ		II Correctivo - Sin Oficio	Se clausura red de agua de tinacos	Instalacion de valvula con flotador	N/A
lunes, 22 de febrero de 2016		CAM KAROL WOJTYLA		II Correctivo - Sin Oficio	Cambio de candado	N/A	CANDADO Y LLAVE
martes, 23 de febrero de 2016		DIF CENTRAL STA. MONICA		II Correctivo - Sin Oficio	Colocacion de chapa para escritorio	N/A	1 CHAPA PARA ESCRITORIO
martes, 23 de febrero de 2016		CENTRO DE EQUINOTERAPIA TENAYO		II Correctivo - Sin Oficio	Se termino de retocar caballerizas, oficinas, barda perimetral , se empezo a pintar de rojo las rejas	N/A	PINTURA VINILICA 2 CUBETAS
martes, 23 de febrero de 2016		E.I MADRE TERESA		II Correctivo - Sin Oficio	Se podo parte trasera del jardin de la estancia	N/A	FILAMENTO Y GASOLINA
martes, 23 de febrero de 2016		E.I MIGUEL CERVANTES		II Correctivo - Sin Oficio	Se checo contaactos per la falla es debido al bajo voltaje	N/A	N/A
martes, 23 de febrero de 2016		E.I XOLOTL		II Correctivo - Sin Oficio	Se ajusto flotador de tinaco de la estancia	Revisar fuga de agua w. c y fuga de agua en toma de entrada	NO
martes, 23 de febrero de 2016		CLUB DE LA CALLE Z.O		II Correctivo - Sin Oficio	Se pinto pasillo de entrada, se pintaron w.c , se pinto franja roja y barrotes de entrada	N/A	1 LTS DE PINTURA ROJO ESMALTE - 5 LITROS PINTURA BLANCA VINILICA , MASQUIN TAPE Y FELPAS
martes, 23 de febrero de 2016		CAM FRIDA KAHLO		Correctivo - Con Oficio	Se cambiaron 7 balastras y 14 lamparas	N/A	7 BALASTRAS, 14 LAMPARAS Y CINTA DE AISLAR
miércoles, 24 de febrero de 2016		DIF CENTRAL STA. MONICA		II Correctivo - Sin Oficio	Se colocaron 2 pizarrones y un cuadro	N/A	6 PIJAS

Sistema Municipal DIF
Dirección de Administración y Finanzas
Jefatura de Servicios Generales



Tránsito de Bar					
Fecha	Localidad	Correctivo - Con Oficio	Descripción	PENDIENTE	Descripción de Material
		Preventivo - Sin Oficio		Descripción	
		Tipo de Mtto.			
miércoles, 24 de febrero de 2016	E.I EVA SAMANO	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambio foco de 13W	N/A	N/A
miércoles, 24 de febrero de 2016	E.I EVA SAMANO	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambiaron focos de 32 W	N/A	5 FOCOS DE 32 W
miércoles, 24 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Colocacion de señalamientos de departamentos	N/A	80 PINTURAS
jueves, 25 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambio de lugar repisa	N/A	N/A
jueves, 25 de febrero de 2016	SUBSISTEMA AMPL. GUSTAVO BAZ	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambiaron lamparas y balstas, se cambio mezcladora de lavabo y se aplano plafon	N/A	4 BALASTRAS 75 W, 8 LAMAPRAS DE 75 W MEZCLADORA Y 2 KG YF
jueves, 25 de febrero de 2016	CAM FRIDA KAHLO	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambiaron lamparas y balastras, se cambio llave de lavabo y se coloco llave angular	N/A	1 LLAVE P/LAVABO, 1 LLAVE ANGULAR, 1 BALASTRA 125W, 2 LAMPARAS, CINTA TEFLON Y CINTA DE AISL
viernes, 26 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Cambio de lampara	N/A	1 FOCO
viernes, 26 de febrero de 2016	EQUINOTERAPIA	II Correctivo - Sin Oficio	Se pinto rampa, se detallaron tubos de entrada	N/A	5 LTS DE PINTURA ROJA, 2,5 LITROS DE THINER Y 1/2 ESTC
sábado, 27 de febrero de 2016	CENTRO DE EQUINOTERAPIA TENAYO	Correctivo - Con Oficio	Se colocaron cortineros	N/A	BASES PARA CORTINEROS, 18 TAQUETES DE 1/4 Y 18 PI
lunes, 29 de febrero de 2016	CASA DIURNA "STA CECILIA"	II Correctivo - Sin Oficio	Poda de pasto	N/A	DE

Sistema Municipal DIF
Dirección de Administración y Finanzas

Jefatura de Servicios Generales



Fecha	Localidad	Correctivo - Con Oficio	Descripción	PENDIENTE	Descripción de Material
		Preventivo - Sin Oficio		Descripción	
		Tipo de Mtto.			
martes, 02 de febrero de 2016	E.I EVA SAMANO	II Correctivo - Sin Oficio	Se puso apagador en salon de lactantes	N/A	1 APAGADOR
martes, 02 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambio tapa de sanitario	N/A	1 TAPA DE SANITARIO
martes, 02 de febrero de 2016	CASA DIURNA "STA CECILIA"	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambio valvula de sanitario de direccion	N/A	VALVULA DE AGUA
martes, 02 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se coloco repisa y pizarron	N/A	13 PIJAS DE 2"
martes, 02 de febrero de 2016	E.I JAIME SABINES	II Correctivo - Sin Oficio	Se tiro parte de plafon en w.c y se reviso	HERRAJE PARA W.C, LLAVE DE PASO Y YESO DE PLAFON	N/A
martes, 02 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se colocaron 3 cuadros, se cambiaron de posicion	N/A	5 PZA PIJA DE 1 1/2"
miércoles, 03 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se coloco pizarron	N/A	4 PZA PIJAS
miércoles, 03 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se coloco pizarron	N/A	4 PIJAS 2" Y 4 TAQUETES
miércoles, 03 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se coloco pizarron	N/A	3 PIJAS DE 2", 3 TAQUETES Y 1 PIZARRON
miércoles, 03 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	Correctivo - Con Oficio	Se coloco gabinete , se cambio balstra y tubos de 75w	N/A	6 TAQUETES, 6 PIJAS DE 2", 6 TUBOS DE 75W
miércoles, 03 de febrero de 2016	CAM EMMA GODOY	II Correctivo - Sin Oficio	Se quito basura del canal y se barrieron azoteas	N/A	N/A
miércoles, 03 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se recogio donacion	N/A	N/A
miércoles, 03 de febrero de 2016	CONSULTORIO PODER DE DIOS	II Correctivo - Sin Oficio	Entrega de material de limpieza	N/A	N/A
miércoles, 03 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se coloco pizarron de corcho	N/A	4 PIJAS 2"
miércoles, 03 de febrero de 2016	CONSULTORIO LOMA BONITA	Correctivo - Con Oficio	Limpieza de jardin	N/A	N/A
miércoles, 03 de febrero de 2016	E.I JAIME SABINES	II Correctivo - Sin Oficio	Resane de plafon y cambio de herraje w. c	N/A	YESO- 1 LLAVE DE PASO- MANGUERA COFLEX- 1 JGO DE HERRAJE DE W.C
miércoles, 03 de febrero de 2016	E.I LAZARO CARDENAS	II Correctivo - Sin Oficio	Lavado de alberca	N/A	N/A
miércoles, 03 de febrero de 2016	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se recogio donacion del departamento de UAS	N/A	N/A
miércoles, 03 de febrero de 2016	E.I GUSTAVO BAZ	II Correctivo - Sin Oficio	Retiro de letrero de estancia gustavo baz	N/A	N/A
miércoles, 03 de febrero de 2016	CTDC TENAYUCA	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambiaron bases para lamparas, se cambiaron lamparas y balastras	N/A	1 BALASTRA DE 30W, 4 BASES PARA LAMPARAS , 2 LAMPARAS 30W Y CINTA DE AISLAR
miércoles, 03 de febrero de 2016	CAM EMMA GODOY	II Correctivo - Sin Oficio	Se reparo llave angular de lavabo w.c , se ajusto puerta del nicho	N/A	N/A
miércoles, 03 de febrero de 2016	CTDC XOCOYAHUALCO	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambio valvula flotador de caja, se cambio manguera coflex para w.c	N/A	1 MANGUERA COVLEX W.C, 1 VALVULA DE CAJA

Sistema Municipal DIF
Dirección de Administración y Finanzas
Jefatura de Servicios Generales



Fecha		Localidad		Correctivo - Con Oficio	Descripción	PENDIENTE	Descripción de Material
				Preventivo - Sin Oficio		Descripción	
				Tipo de Mtto.			
viernes, 12 de febrero de 2016		CAM DIEGO RIVERA		II Correctivo - Sin Oficio	Se arreglo tapa del registro y se aplico silicon en la misma	N/A	SILIC
viernes, 12 de febrero de 2016		E.I OCTAVIO PAZ		II Correctivo - Sin Oficio	Se cambio llave de paso y llave de nariz en tubería de agua , se cambio flotador de tanque alto	N/A	LLAVE NARIZ DE 1/2 , CINTA TEFLON Y FLOTAD
lunes, 15 de febrero de 2016		CTDC UNIDAD BARRIENTOS		II Correctivo - Sin Oficio	Se colo taquetes expansivos para sujetar campana	N/A	2 TAQUETES EXPANSIVOS DE
lunes, 15 de febrero de 2016		DIF CENTRAL STA. MONICA		II Correctivo - Sin Oficio	Cambio de instalacion de tubería de cobre y purgar	N/A	1 CONECTOR DE 3/4 CUERDA EXT DE COBRE, 20CM
lunes, 15 de febrero de 2016		CAM DIEGO RIVERA		II Correctivo - Sin Oficio	Reconexion de energia electrica	N/A	COBRE TUBO DE 3/4, SOLDADURA, PASTA, 20 CM DE I PARA PLOME
lunes, 15 de febrero de 2016		DIF CENTRAL STA. MONICA		Correctivo - Con Oficio	Se cambio balastra y dos lamparas	N/A	1 BALASTRA 75 W Y 2 LAMPARAS 75
lunes, 15 de febrero de 2016		E.I FERNANDO QUIROZ		Correctivo - Con Oficio	Cambio de tinaco	N/A	2 CODOS DE 2 " SOLDABLES DE COBRE, 1 TINA ROTOPLAS DE 1.100LTS NUEVO, 1 CONECTOR DE PVC 1/2, 1MTS DE TUBO DE PVC DE 1/2, PEGAMENTO PA PVC , LIJA Y TEFL
lunes, 15 de febrero de 2016		CTDC SAN LUCAS PATONI		Correctivo - Con Oficio	Se pinto salon y w.c	N/A	
martes, 16 de febrero de 2016		CASA DIURNA "STA CECILIA"		Mobiliario	Se recogieron 50 sillas negras acoginadas	N/A	
martes, 16 de febrero de 2016		CAM KAROL WOJTYLA		Mobiliario	Se entregaron 50 sillas negras acoginadas	N/A	
martes, 16 de febrero de 2016		CENTRO DE EQUINOTERAPIA TENAYO		II Correctivo - Sin Oficio	Se pinto parte exterior de oficinas , se pinto parte de la barda por dentro y se pintaron caballerías por exterior	N/A	5 CUBETAS DE PINTURA BLAN
martes, 16 de febrero de 2016		CLUB DE LA CALLE Z.O		II Correctivo - Sin Oficio	Se pinto salon de usos multiples, pasillo y salon de computacion	N/A	19 LTS PINTURA BLANCA, 3 FELPA PARA PORTAR RODI
martes, 16 de febrero de 2016		E.I FERNANDO QUIROZ GUTIERREZ		II Correctivo - Sin Oficio	Cambio de flotador en tanque alto	RETIRAR TINACO DE ASBESTO SIN USO	1 FLOTAD
miércoles, 17 de febrero de 2016		E.I JOSEFA ORTIZ I		II Correctivo - Sin Oficio	Se clausuro toma de agua de tinaco	FLOTADOR Y VALVULA	
miércoles, 17 de febrero de 2016		E.I ADOLFO LOPEZ MATEOS		II Correctivo - Sin Oficio	Se purgo red de agua de los w.c	VALVULA DE TANQUE ALTO, MODIFICAR RED DE AGUA DE COCINA, 2 HERRAJES Y UNA MEZCLADORA	
miércoles, 17 de febrero de 2016		CASA DIURNA "STA CECILIA"		Correctivo - Con Oficio	Lavado de alberca y acomoco de refrigerador	ATENDER FUGA DE AGUA	JABON DE POI