



Codificación	(FO-SAOP-54)	Versión:	8	Fecha de revisión:	15-11-06	Hoja	1	de	3
--------------	--------------	----------	---	--------------------	----------	------	---	----	---

"2012, AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL."

CONCURSO No. OP-12-IE-076

Siendo las **13:00** horas del día **27** de **Noviembre** de **2012**, en las oficinas de la Dirección de Programación y Contratos de Obra, se reunieron las personas que firman al final de esta minuta, a efecto de llevar a cabo la junta de aclaraciones del concurso número: **OP-12-IE-076**, correspondiente a los trabajos relativos a:

MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL AVIARIO EN EL PARQUE ECOLÓGICO MELCHOR OCAMPÒ (OBRA NUEVA), MELCHOR OCAMPO.

Suscitándose los hechos que a continuación se describen:

LISTA DE ASISTENCIA:

Por parte de la Dirección General de Administración de Obra Pública del Gobierno del Estado de México

P. ING. ANDRÉS RAMÍREZ CARMONA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

ARQ. FRUCTUOSO SALGADO SEBASTIAN
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIONES

Por parte de la Secretaria del Medio Ambiente

ARQ. JOSE MARIO GÓMEZ MORALES
JEFE DE UNIDAD


POR PARTE DE LAS CONTRATISTAS:

SIGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Por parte de las contratistas se realizaron los siguientes cuestionamientos.

1.- En la partida de albañilería y acabados, concepto 3086104 referente a la construcción de fuente rustica forjada a base de piedra cal-arena, cemento y arena, se podrá proporcionar el diseño?

R.- Se informa a las empresas que el diseño estará disponible a partir de las 13hrs del día 28 de noviembre de 2012, en las oficinas de la Dirección de Programación y Contratos de Obra.





Codificación	(FO-SAOP-54)	Versión:	8	Fecha de revisión:	15-11-06	Hoja	2	de	3
--------------	--------------	----------	---	--------------------	----------	------	---	----	---

"2012, AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL."

CONCURSO No. OP-12-IE-076

2.- En la partida de herrería, concepto 4004880 referente a malla criba forzada de apertura de claro de 11.7m, nos podrán indicar el calibre?

R.- Calibre 1.04mm de diámetro.

3.- En la partida de instalaciones, concepto 5026182 referente a instalación de sistema de riego y humidificación para aves, nos podrán proporcionar el croquis del sistema de riego y nos definan si solo consideramos la mano de obra?

R.- Se informa a las empresas que para fines de integración del precio solo deberán considerar la mano de obra, asimismo el croquis del sistema de riego estará disponible a partir de las 13hrs del día 28 de noviembre de 2012, en las oficinas de la Dirección de Programación y Contratos de Obra.


4.- En la partida de herrería concepto, 4011676 referente a malla media sombra, en visita de obra se nos indico considerar únicamente mano de obra, es esto cierto?

R.- Se informa a las empresas que para fines de integración del precio solo deberán considerar la mano de obra y accesos necesarios para su correcta instalación.

Por parte de la Dependencia convocante se informa que se cuenta con los plano para ampliación de jaula y plano de conjunto en donde indica el sistema de riego exterior del aviario, en este último considerar material y mano de obra, planos que estarán disponibles a partir de las 13hrs del día 28 de noviembre de 2012, en las oficinas de la Dirección de Programación y Contratos de Obra.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente firmando de conformidad los participantes en el evento.

SIGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.







Codificación	(FO-SAOP-54)	Versión:	8	Fecha de revisión:	15-11-06	Hoja	3	de	3
--------------	--------------	----------	---	--------------------	----------	------	---	----	---

"2012, AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL."


CONCURSO No. OP-12-IE-076

POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTRATOS DE OBRA


P. ING. ANDRÉS RAMÍREZ CARMONA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES


ARQ. FRUCTUOSO SALGADO SEBASTIAN
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIONES

POR PARTE DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE


ARQ. JOSE MARIO GÓMEZ MORALES
JEFE DE UNIDAD

