

Codificación	(FO-SAOP-54)	Versión:	8	Fecha de revisión:	15-11-06	Hoja	1	de	5
--------------	--------------	----------	---	--------------------	----------	------	---	----	---

"2014. Año de los tratados de Teoloyucan"

**CONCURSO No. OP-14-LE-002
Acta de Junta de Aclaraciones**

Siendo las 13:00 horas del día 20 de Febrero de 2014, en la Dirección de Programación y Contratos de Obra, se reunieron las personas que firman al final de esta minuta, a efecto de llevar a cabo el Acta de Junta de Aclaraciones del concurso número OP-14-LE-002 correspondiente a la obra: "ESTUDIO, PROYECTO, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO (CBT), EN SAN PEDRO XALOSTOC EN ECATEPEC DE MORELOS (PROYECTO-ESTUDIO NUEVA), ECATEPEC, SAN PEDRO XALOSTOC."

Suscitándose los hechos que a continuación se describen:

LISTA DE ASISTENCIA:

Por parte de la Secretaría del Agua y Obra Pública del Gobierno del Estado de México

P. LIC. C.P. Y A.P. MIGUEL ANGEL MONROY MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

ING. ELIA CATALINA SOTELO GARCÍA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIONES

ING. VICTOR MANUEL SALINAS GÓMEZ
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS

Por las contratistas:

ASJAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES CUFESI, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORES DE JALTOCAN, S.A. DE C.V.
DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
GRUPO CONSTRUCTOR BUVECSA, S.A. DE C.V.
INIME INNOVACION E INGENIERIA MODERNA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
EDIFICACIONES STOA, S.A. DE C.V.
PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.
TREMO PAVICONCRETOS, S.A.P.I.
RAUL FRANCISCO MOEDANO LARA

Los representantes de las empresas participantes al acto, acreditaron su asistencia al mismo mediante la presentación de su identificación oficial, misma que se anexa a la presente acta, asimismo.

Por parte de la empresa INIME INNOVACION E INGENIERIA MODERNA DE MEXICO, S.A. DE C.V. realizó los siguientes cuestionamientos:

1.- ¿Habrá alguna recuperación de material producto de demolición (acero)?
R: SERA DEMOLIDO POR EL MUNICIPIO

2.- Al construir la nueva barda perimetral estaremos en el derecho de vía de Pemex y si es así el costo de los permisos recaen en nosotros?

[Redacted signature area]

Codificación	(FO-SAOP-54)	Versión:	8	Fecha de revisión:	15-11-06	Hoja	2	de	5
--------------	--------------	----------	---	--------------------	----------	------	---	----	---

"2014. Año de los tratados de Teoloyucan"

**CONCURSO No. OP-14-LE-002
Acta de Junta de Aclaraciones**

R.- NO, LA BARDA NO SERA COLOCADA SOBRE LA AFECTACIÓN DE PEMEX.

3.- ¿Habrá que podar o talar árboles o de ser así el costo y trámites recaen en nosotros?
R.- LA TALA O PODA LA REALIZARA EL MUNICIPIO.

4.- ¿En los postes de energía eléctrica que corren dentro del predio se quedan en el lugar o se tendrán que reubicar y el trámite y costo del mismo recaen en nosotros?
R.- SE QUEDARAN EN EL LUGAR.

La empresa TREMO PAVICONCRETOS, S.A.P.I. realizó los siguientes cuestionamientos:

1.- ¿Dentro del despalme está considerada la tala de árboles?
R.- NO.

2.- En el concepto 4 y 6
Carga y acarreo del material producto del despalme, limpieza y excavación, hasta tiradero autorizado por el municipio, etc.
¿Se sabe a qué distancia esta el lugar de tiro?
R.- LAS EMPRESAS DEBERAN INVESTIGARLO.

3.- En el concepto 11
Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica a base de vigas de tres placas en acero A-36 en vigas, columnas tubulares en acero A-50 grado "c" de 18" etc.
¿El grado 2C" no es comercial, se puede cotizar grado B"?
R.- SE DEBERA CONSIDERAR EL ACERO COMERCIAL.

4.- En el concepto 29
Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros exteriores a una altura de 15 mts. Etc. en la unidad dice M3
¿Debe cambiarse a M2?
R.- SE DEBERA CONSIDERAR M2 Y SERÁ HASTA 30 MTS.

5.- En el concepto 54
Suministro y colocación de barra de apoyo móvil en acero inoxidable, etc.
¿Falta especificación?
R.- EN EL CATÁLOGO DEFINITIVO SE INCLUIRAN LAS ESPECIFICACIONES, EN EL ALCANCE DEL CONCEPTO.

6.- En el concepto 109
Suministro y aplicación de recubrimiento texturizado liso a base de sulfato de bario y cemento de 3mm de espesor con protección contra radiaciones equivalentes a una placa de plomo de 2mm de espesor P.U.O.T.
¿Falta considerara, un refuerzo metálico en toda la superficie, el aplanado con la mezcla de la barita con cemento es de aprox. 2 cms y se requiere allanar la superficie y de la cual creemos que se refiere el recubrimiento texturizado de 3mm.
R.- NO CONSIDERAR ANÁLISIS DE ESTE CONCEPTO.

Codificación	(FO-SAOP-54)	Versión:	8	Fecha de revisión:	15-11-06	Hoja	3	de	5
--------------	--------------	----------	---	--------------------	----------	------	---	----	---

"2014. Año de los tratados de Teoloyucan"

CONCURSO No. OP-14-LE-002
Acta de Junta de Aclaraciones

7.- En el concepto 138

Suministro y colocación de loseta cerámica en muros, según especificaciones de planos, etc.
¿Falta indicar la especificación y marca?

R.- EN EL CATÁLOGO DEFINITIVO SE INCLUIRAN LAS ESPECIFICACIONES, EN EL ALCANCE DEL CONCEPTO.

8.- Se deberá considerar dentro del presupuesto del proyecto ejecutivo, el costo de la licencia y derechos de construcción?

R.- NO APLICARA.

9.- En el concepto 57 dice salida hidráulica, ¿es correcto?

R.- DEBE SER SALIDA HIDROSANITARIA.

La empresa **PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.** realizó los siguientes cuestionamientos:

1.- En el concepto 47

Elaboración de estudio de evaluación socioeconómica (análisis costo-beneficio simplificado o análisis costo-eficiencia simplificado) del proyecto denominado "Estudios, proyectos, supervisión y construcción y equipamiento del centro de bachillerato tecnológico (CBT) en San Pedro Xalostoc con base en los lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, publicados por la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y crédito público, en el diario oficial de la federación del 27 de Abril de 2012. P.U.O.T.

¿Se cotizara este concepto? de ser así requerimos términos de referencia para la cotización de este estudio.

R.- NO CONSIDERAR DICHO CONCEPTO.

2.- En el concepto 51

Elevador ottis de tracción, para pasajeros con capacidad para 800kg 11 pasajeros velocidad de 1.0 mps. Puertas a/c prima. "S" tamaño de carro 10w. mano de maquina izquierda, marco decorativo tipo "SF" una entrada al frente, operación simplex (GIC) FLL, OPX, OPH 900 X 2100, CONTROL OVFWW, entradas montadas en cubo, incluye: suministro e instalación de equipos, material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, andamios, elementos de fijación y sujeción, pruebas de señalización y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.

Nos queda claro que el ganador elaborara el proyecto ejecutivo y este determinara en número de paradas en el elevador mas sin embargo para efectos de cotización para propuesta ¿De cuantas paradas cotizamos?

R.- 7 PARADAS.

Por parte de la dependencia se les comunica a las empresas participantes que el día 21 del presente a las 14:00 horas estará disponible en el sistema COMPRANET y en estas oficinas el catálogo de conceptos definitivo.

Codificación	(FO-SAOP-54)	Versión:	8	Fecha de revisión:	15-11-06	Hoja	4	de	5
--------------	--------------	----------	---	--------------------	----------	------	---	----	---

"2014. Año de los tratados de Teoloyucan"

CONCURSO No. OP-14-LE-002
Acta de Junta de Aclaraciones

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente firmando de conformidad los participantes en el evento.

POR LAS CONTRATISTAS:

ASJAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES CUFESI, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORES DE JALTOCAN, S.A. DE C.V.

DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR BUVECSA, S.A. DE C.V.

INIME INNOVACION E INGENIERIA MODERNA DE MEXICO,
S.A. DE C.V.

EDIFICACIONES STOA, S.A. DE C.V.

PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A.
DE C.V.



TREMO PAVICONCRETOS, S.A.P.I.

RAUL FRANCISCO MOEDANO LARA

HAGPIC Constructora SDCU

POR LA SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA

P. LIC. C.P. Y A.P. MIGUEL ANGEL MONROY MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES



[Handwritten signature of Miguel Angel Monroy Morales]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Codificación	(FO-SAOP-54)	Versión:	8	Fecha de revisión:	15-11-06	Hoja	5	de	5
--------------	--------------	----------	---	--------------------	----------	------	---	----	---

"2014. Año de los tratados de Teoloyucan"

CONCURSO No. OP-14-LE-002
Acta de Junta de Aclaraciones



ING. ELIA CATALINA SOTELO GARCÍA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIONES



ING. VICTOR MANUEL SALINAS GÓMEZ
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS

