



Siendo las 12:30 horas del día 25 de Septiembre de 2014, en la Dirección de Programación y Contratos de Obra, se reunieron las personas que firman al final de esta minuta, a efecto de llevar a cabo la junta de aclaraciones de la licitación No. LO-915008993-N20-2014, del concurso número OP-14-LF-056 correspondiente a la obra: CONSERVACIÓN DE HÁBITATS DEL PARQUE ESTATAL SIERRA DE GUADALUPE (SEGUNDA ETAPA) (OBRA NUEVA), MÁS DE UN MUNICIPIO, COACALCO, TULTITLÁN Y TLALNEPANTLA.

Suscitándose los hechos que a continuación se describen:

LISTA DE ASISTENCIA:

Por parte de la Dirección General de Administración de Obra Pública del Gobierno del Estado de México

P.L.C.P. y A.P. MIGUEL ÁNGEL MONROY MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

ING. ELIA CATALINA SOTELO GARCÍA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIONES

Por las contratistas:

ASJAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CALLA INGENIERIA, S.A DE C.V.
GRUPO COSAR, S.A. DE C.V.
JF CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S DE R.L. DE C.V.
INIME E INNOVACIÓN EN INGENIERIA MODERNA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Los representantes de las empresas participantes en el acto, acreditaron su asistencia al mismo mediante la presentación de su identificación oficial, mismas que se anexan a la presente acta.

Por parte de la empresa: GRUPO COSAR, S.A. DE C.V. Se realizaron las siguientes preguntas:

1.- Respecto al concepto: Construcción de murete de mampostería con piedra de banco de la región, cajón para anidar tubo galvanizado de sección 0.15x0.15x 0.30 m. de profundidad. En el plano de Detalles, croquis 1 indica anclaje de concreto sección 0.20x0.20x0.30m. ¿Indicar cuál es el correcto?

R.- SE CONSIDERARA EL 0.15x0.15x0.30M.

2.- Respecto al concepto: Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica galvanizada calibre 10.5 y abertura de 55 x 55 mm. de 2.00 m de altura libre, Con la finalidad de cotizar en las mismas condiciones, se solicita se consideren por separado los postes de arranque de 73 mm y los postes de línea de 48mm, con sus abrazaderas y soleras, ya que su colocación va a depender de la topografía del terreno y esta estará sujeta a la consideración criterio de cada licitante.

R.- Se tomara el 70% de los postes sean de 73mm y el 30% de 48mm.

3.- Fabricación, suministro y colocación de letrero informativo de obra 2.00x 5.00 m. con postes para soporte del mismo de PTR cuadrado de 3" cal. 10, a un altura de 2.50 m. de nivel de piso a base del marco; ahogados en muerto de concreto de F'c=150 kg/cm² de 1.00x1.00x1.00 m.



1. Se solicita diseño del bastidor del letrero y el número de postes.

R.-Se hace entrega en este acto.

2. Confirmar si es correcto las dimensiones del muerto de concreto.

R.- Son correctas las dimensiones del muerto.

Por parte de la dependencia se informa que se modificara el catálogo de conceptos, el cual estará disponible en COMPRANET y en estas oficinas el día 25 de septiembre a partir de las 17:00 hrs.

Asimismo la dependencia informa que las empresas que no generaron su registro en COMPRANET, ni presentaron la carta de intención de participar en este concurso en donde explican el motivo por el cual no se pudieron registrar en COMPRANET, en el periodo establecido para el registro de este concurso, no serán aceptadas para participar, con fundamento en el artículo 39 fracción tercera del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que a la letra dice, *"Las personas que manifiesten su interés en participar en la licitación pública mediante el escrito a que se refiere el tercer párrafo del artículo 35 de la Ley, serán consideradas licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos en relación con la convocatoria a la licitación pública. Dichas solicitudes deberán remitirse a la convocante en la forma y términos establecidos en dicho artículo, acompañadas del escrito señalado"*

Por parte de la secretaría del Medio Ambiente se hace hincapié que dentro de sus precios unitarios deberán de considerar brechas, caminos y/o accesos para el suministro de materiales.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente firmando de conformidad los participantes en el evento.


POR LAS CONTRATISTAS:

ASJAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CALLA INGENIERIA, S.A DE C.V.

GRUPO COSAR, S.A. DE C.V.

JF CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S DE R.L. DE C.V.






"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

LICITACIÓN PÚBLICA No. LO-915008993-N20-2014

CONCURSO No. OP-14-LF-056

INIME INNOVACION E INGENIERIA MODERNA DE MEXICO, S.A.
DE C.V.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA


P.L.C.P. y A.P. MIGUEL ÁNGEL MONROY MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES


ING. ELIA CATALINA SOTELO GARCÍA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIONES

POR LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE


ARQ. JOSÉ MARIO GÓMEZ MORALES


ARQ. CARLOS RODRIGO LÓPEZ RAMÍREZ


ING. JUAN GERARDO VALVERDE NIETO

